TABEL T.B.V. SLUITINGSJURIST (te gebruiken tijdens interview met de Brandweer)
versie 30 april 2015

Adres: 5.1,2,e Gebruiksfunctie: Logies

Datum controle: 8 februari 2019 Adviseur: 5.1,2,e

x = voldoet niet
– = niet van toepassing of voldoet

– / x	Bouwbesluit		
	Stuur artikel	**Voorschrift**	**Korte omschrijving**
—		1.16 (+ artikel 1a Woningwet)	Zorgplicht installaties (niet alleen br.veiligh.install, maar ook onveilige elektra)
X	2.87	2.88, 2.89, 2.90	Ligging, omvang, WBDBO, brandcompartiment
—	2.97	2.98, 2.99, 2.100	Ligging, omvang, WBDBO, subbrandcompartiment
X	2.111	2.113-2.114-2.115	Beschermde route / Extra beschermde vluchtroute / Veiligheidsroute
X	6.1	6.3	Noodverlichting
—	6.7	6.8	Elektra voldoet niet
X	6.19 6.22	6.20 6.23	Brandmeldinstallatie wel NEN 2555 melders Ontruimingsinstallatie geen BMI NEN 2535
X	6.22	6.24	Vluchtrouteaanduidingen
—	6.22	6.25	Draairichting deur
X	6.22	6.26	Zelfsluitende deur
—	6.27	6.31 6.33	Draagbare blustoestellen Aanduiding blustoestellen
X	6.35	6.36	Brandweeringang
—	7.1	7.8	Opslag in stookruimte
—	7.1	7.9	Gebruik stooktoestel
X	7.1	7.10	Plaatsen brandbare stoffen in vluchtroute
—	7.11	7.12	Deuren in vluchtroutes te openen zonder gebruikmaking van losse voorwerpen
—	7.11	7.16	Belemmeren van vluchtmogelijkheden, o.a. struikelgevaar