Outlook

Legalisatie verzoek afgerond - Van 5.1, 2, e 5.1, 2, e Amsterdam - Z2025-030768

Van 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Datum Di 11-11-2025 08:41
Aan 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>

Hoi 5.1, 2, e ,

Ruimtelijk toegestaan. Maar er zal een 'Technische' bouwactiviteit aangevraagd moeten worden.

Aanvraag Omgevingsvergunning voor de Technische Bouwactiviteit indienen. Hieruit zal moeten blijken of de woning voldoet aan de BBL-eisen.

- Constructieve gegevens (sparing trap)
- Brandveiligheid (brandcompartiment)
- De trap zelf moet voldoen aan BBL
- En voor de zolder zal ventilatie, isolatie en daglicht eisen getoetst worden

Heeft u vragen?
Neem dan gerust contact op.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Medewerker Vergunningen Bouw
Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Team Vergunningen
Stadsdeel Oost

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl

Oranje 5.1, 2, e 5.1, 2, e Amsterdam
Amsterdam.nl

Werkdagen: ma t/m do