Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: RE: Sloterdijk 1 Zuid i.r.t congestie
Datum: maandag 13 september 2021 23:36:00
Bijlagen: 2021-08-04 programma Sloterdijk I Zuid tbv Liander_congestierisico.xlsx

---

Dag [redacted],
Zie bijgevoegd. E.e.a. is dus nog afhankelijk van de vraag m.b.t. aansluiten op Basisweg. Liander heeft geen kentallen om BVO's om te rekenen naar vermogens. E.e.a. is ook afhankelijk van de invulling van de opgegeven BVO's. Worden dit allemaal kleine bedrijven, kantoren, winkels? Of juist een klein aantal grote? Maar ik denk dat dit een juiste inschatting is. **(@[redacted]: Jij ook?)**
Liander mag ons geen klantinformatie delen i.v.m. privacywetgeving.
Over het wanneer: Dit is afhankelijk van de planning van de ontwikkelaars.
Verder zou ik in de communicatiestrategie richting ontwikkelaars ervoor willen waken dat wij verantwoordelijkheid naar ons toetrekken. Ik weet niet of het dan helpt om zelf heel specifiek antwoorden te geven op vragen vanuit ontwikkelaars. Wat denk ik zou helpen is dat de ontwikkelaars zelf hun plan indienen bij Liander voor een zogeheten Quick Scan. Dan horen ze van Liander of ze wel/niet kunnen worden voorzien van stroom.
Maar dit laat ik aan [redacted] en [redacted].
Ik hoop dat dit jullie weer een beetje verder helpt.
Vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted] Elektriciteitsvoorziening Amsterdam
Ruimte en Duurzaamheid
Gemeente Amsterdam
M [redacted]
E [redacted]@amsterdam.nl
Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
Groet, [redacted]

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: maandag 13 september 2021 22:57
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@arcadis.com>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: Sloterdijk 1 Zuid i.r.t congestie

Beste [redacted]n,
Deze formulering is zo opgesteld dat wij nog niet weten waar de blokken aan toe zijn.
Met de aan geleverde informatie van ons hoor ik graag welk blok wanneer in de problemen komt.
Met deze formulering moeten we als leken deze conclusies zien te trekken. Dat is niet te doen. Alliander moet dat juist aangeven anders kunnen zij hun toekomstige klanten geen duidelijkheid verschaffen.
Graag dus aanvullende informatie toegespits op de vragen die ontwikkelaars in ons gebied zullen hebben.
Groeten,
[redacted]

Outlook voor iOS downloaden

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: Monday, September 13, 2021 10:30:54 PM
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]
<[redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>
CC: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>;
[redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]
[redacted]@arcadis.com>; [redacted]@amsterdam.nl>
Onderwerp: Sloterdijk 1 Zuid i.r.t congestie

Dag [redacted],

16 september doet Liander de aankondiging van congestie voor onderstation Westzaanstraat. Voor Sloterdijk 1 Zuid geldt vooralsnog dat ontwikkelingen een transportbeperking krijgen opgelegd wanneer zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Het betreffen ontwikkelingen die d.m.v. een grootverbruikaansluiting (>3*80 Ampere) een aanvraag doen voor transport, of voornemens zijn dit te doen
2. De ontwikkelingen worden aangesloten vanuit station Westzaanstraat en vallen in het 'voedingsgebied'
3. Het gaat om ontwikkelen die in de congestieperiode hun aangevraagd transport in gebruik willen nemen: vóór 2027.
4. Afhankelijk van hun individuele profiel krijgen deze klanten (al dan niet) een transportbeperking opgelegd.

M.b.t. punt 2: Er is nog steeds onduidelijkheid over het wel of niet kunnen aansluiten van de ontwikkelingen op onderstation Basisweg. Van [redacted] begrijp ik dat hier in gesprekken toezeggingen over gedaan zijn. Van mijn contactpersoon bij Liander hoor ik dat de kabel die nu naar Sloterdijk Centrum en SLD 1Zuid wordt getrokken alleen is bedoeld om de woningbouw zeker te stellen.

@[redacted]: Het lijkt me goed dat jij dinsdag of woensdag contact opneemt met jouw contactpersoon bij Liander om hier uitsluitsel over te vragen. Ik krijg haar namelijk geen duidelijk antwoord op. Indien nodig ben ik beschikbaar voor escalatie.

Vooralsnog is er voor dit project dus een hele vervelend boodschap. Dit omdat in vrijwel iedere blokontwikkeling programma is opgenomen dat naar alle waarschijnlijkheid voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

@[redacted]: Jullie hebben vandaag overleg gehad over de communicatie naar projecten gebiedsontwikkeling en ontwikkelaars. Het lijkt me goed om voor dit specifieke project aandacht te hebben.

Vriendelijke groet,

[redacted]
[redacted] Elektriciteitsvoorziening Amsterdam
Ruimte en Duurzaamheid
Gemeente Amsterdam
M [redacted]
E [redacted]@amsterdam.nl
Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam