From 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject
To 5.1, 2, e @online.nl" 5.1, 2, e @online.nl>, "info@nedvent.nl" <info@nedvent.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e
5.1, 2, e msterdam.nl>
Date April 16, 2024, 1:16:05 PM CEST

Geachte heer 5.1, 2, e

Wij hebben alle informatie beoordeeld. Op de schets is te zien dat de afvoer niet 2 meter boven de hoogste daklijn uitkomt binnen een straal van 25 meter. Hierdoor voldoet u niet aan artikel 22.199 Omgevingsplan. U heeft gaat weliswaar een ontgeuringsinstallatie geplaatst (of gaat deze plaatsen), maar naar onze mening is de capaciteit niet voldoende.
Het is aan u om een juiste berekening te laten maken. Als u volhoudt dat de ontgeuringsinstallatie voldoet , dan keuren we dit voor dit moment goed wat betreft de regelgeving mbt geur. We geven hierbij wel meteen aan dat als er overlastmeldingen worden ingediend, er metingen verricht zullen worden en er wellicht gehandhaafd zal worden.
Als u hiermee akkoord gaat dan is het uw eigen risico.

Mbt het plaatsen van een ontgeuringsinstallatie op het dak hebben wij u aangegeven dat u hiervoor een omgevingsvergunning moet aanvragen.
Wij kunnen u op dit moment niet aangeven of deze ook daadwerkelijk wordt verleend. U dient een omgevingsvergunning te hebben voordat u de installatie daadwerkelijk gaat plaatsen.

Wij hebben u al eerder aangegeven dat de bestaande afvoerpijp verwijderd moet worden daar deze niet te legaliseren is. Er kan voor de bestaande afvoerpijp geen vergunning worden verleend. Indien deze bestaande afvoerpijp eind april 2024 nog aanwezig is, zullen wij de handhavingsprocedure opstarten.

Indien u wenst kunnen mw. 5.1, 2, e en de heer 5.1, 2, e ter plaatse met u afspreken om dit nogmaals met u te bespreken.

Met vriendelijke groet,
5.1, 2, e
Senior Juridisch Medewerker

Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
Stadsdeel Centrum
Gemeente Amsterdam
tel. 020-256 4861, mobiel; 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl
www.amsterdam.nl
Amstel 1, 1011 PN, Amsterdam
Postbus 202, 1000 AE, Amsterdam

5.1, 2, e <Info@nedvent.nl>
dinsdag 16 april 2024 07:04
5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e @online.nl; 5.1, 2, e @hotmail.com; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>;
5.1, 2, e 5.1, 2, e msterdam.nl>
Re: antwoord aan mv 5.1, 2, e

Goedemorgen,

Zie bijlage voor de schets.

Gr,

5.1, 2, e
Nedvent V.O.F

Op 15 apr. 2024 16:19 schreef 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>:

> Goedemiddag,
>
> Inderdaad gaat het om de schets.
> Als u de foto ook kunt bijvoegen dan wordt het na beoordeling vervolgd.
>
> Groeten
>
> 5.1, 2, e
>
> Verzonden vanuit Outlook voor iOS
>
> ---
>
> 5.1, 2, e <Info@nedvent.nl>

Verzonden: Monday, April 15, 2024 3:50:56 PM
Aan: [redacted] @amsterdam.nl>
CC: [redacted] @online.nl [redacted] @online.nl>; [redacted] @hotmail.com [redacted] @hotmail.com>; [redacted] @amsterdam.nl>; [redacted] msterdam.nl>; [redacted] @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: antwoord aan mv [redacted]

Gaat dit om de schets? Vanavond heb je die binnen, excuus. Ik heb wel een foto bijgevoegd van de unit en hoe deze exact geplaatst gaat worden.

Op 15 apr. 2024 13:10 schreef [redacted] @amsterdam.nl>:

> Geachte heer [redacted]
>
> Wij zijn nog in afwachting van uw reactie.
>
> Met vriendelijke groet,
> [redacted]
> Senior Juridisch Medewerker
> Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
> Stadsdeel Centrum
> Gemeente Amsterdam
> tel. 020-256 4861, mobiel; [redacted]
>
> [redacted] @amsterdam.nl
> www.amsterdam.nl
> Amstel 1, 1011 PN, Amsterdam
> Postbus 202, 1000 AE, Amsterdam
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: [redacted]
> Verzonden: dinsdag 9 april 2024 08:33
> Aan: [redacted] @online.nl; info@nedvent.nl
> CC: [redacted] @hotmail.com; [redacted] @amsterdam.nl>; [redacted] msterdam.nl>; [redacted] @amsterdam.nl>
> Onderwerp: RE: antwoord aan mv [redacted]
>
> Geachte heer [redacted]
>
> Dank u wel voor uw email.
> Wij hebben nog niet de situatieschets ontvangen waarop te zien is hoe/waar de keukendampen in de buitenlucht gebracht worden.
> Deze ontvangen wij graag deze week nog.
>
> Met vriendelijke groet,
> [redacted]
> Senior Juridisch Medewerker
> Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
> Stadsdeel Centrum
> Gemeente Amsterdam
> tel. 020-256 4861, mobiel; [redacted]
>
> [redacted] @amsterdam.nl
> www.amsterdam.nl
> Amstel 1, 1011 PN, Amsterdam
> Postbus 202, 1000 AE, Amsterdam
>
> -----Oorspronkelijk bericht-----
> Van: [redacted] @online.nl [redacted] @online.nl>
> Verzonden: maandag 8 april 2024 22:30
> Aan: info@nedvent.nl
> CC: [redacted] @hotmail.nl; [redacted] @amsterdam.nl>
> Onderwerp: antwoord aan mv [redacted]
>
> Beste [redacted]
> Dank voor uw antwoord aan mevr [redacted] voor het technish gedeelte.
>
> Hier geef ik u antwoord op vragen 6 en 7 zoals ik heb begrepen van [redacted] [redacted].

Vraag 6
Er wordt alleen op gas en elektrisch gekookt.
De Tandori oven heeft een elektrische grill.
Er wordt niet gekookt op hout of houtskool of andere kookbron.

Vraag 7
Wijze van voedsel bereiding:
Wokken, grillen, bakken.
au bain marie kan ook worden toegepast.

Met vriendelijke groet,
5.1, 2, e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.