From: "5.1,2,e "
Sent: Thu, 11 Nov 2021 12:58:27 +0100
To: "5.1,2,e " <5.1,2,e @ghorasd.nl>
Subject: Fontein bij de verademing

Ha 5.1,2,e
Nog even over het fontein. Ik heb het nog even specifiek uitgezocht
Alleen legionellapreventie indien:
Fonteinen, spray park-installaties en vergelijkbare watersproeiers in of onder een (deels) overdekte of overkapte omgeving (bijvoorbeeld tent of overkapping). Het gaat hierbij alleen om fonteinen of sierwaterinstallaties waarbij een motor met kracht fijne waternevel produceert en die niet zijn geplaatst in oppervlaktewater**; bron Ichv richtlijn.

Dit fontein is niet overkapt, dus zou in principe mogen draaien tijdens evenement.

Werk ze!

5.1,2,e
5.1,2,e
Infectieziekten

GGD Amsterdam

T 020 5.1,2,e
M 06 5.1,2,e
5.1,2,e @ggd.amsterdam.nl

Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam
ggd.amsterdam.nl