BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland

Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Noord
T.a.v. Mevrouw 5.5.1, 2, e
Postbus 37608
1030 BB Amsterdam

Datum	15 januari 2026	Telefoon	5.1, 2, e
Onze referentie	2026/51/ADVS	E-mail	5.1, 2, e @brandweeraa.nl
Uw referentie	Z/25/3005811	Behandelend adviseur	5.1, 2, e
Adres	NDSM-plein 38		
Onderwerp	Aanvullingen aanvraag Evenement DGTL Festival 2026		

Geachte mevrouw 5.1, 2, e

Naar aanleiding van uw verzoek om advies van 12 januari 2026 berichten wij u als volgt.

Uw opdracht betreft het beoordelen op brandveiligheidsaspecten van aanvullingen op de vergunningsaanvraag voor het evenement “DGTL Festival” op meerdere aaneengesloten dagen van 03 tot en met 06 april 2026 in de Scheepsbouwloods en op het NDSM terrein ter plaatse van het NDSM plein 38 te Amsterdam. Onderdeel van dit evenement zijn ook de Faralda Kraan (Faralda Crane Hotel), het schip de “Yellow Submarine”, en de bijeenkomstfunctie “Noorderlicht”. Gedurende het DGTL Festival zijn er de komende editie een waterstofaggregaat aanwezig (Watermeln) en een aggregaat op ethanol (MayMaan Aquastroke-generator).

Voor dit advies hebben wij de volgende documenten beoordeeld:
- Toelichting op gebruikersmelding Loods DGTL26
- V2 - Veiligheidsplan - DGTL 2026
- Mobiliteitsplan - DGTL 2026 - versie 2.0
- Kaart 02 - Groot overzicht dagshows - versie 2.0 klein
- Kaart 10 - Calamiteitenroutes - versie 1.0
- Kaart 03 - Groot overzicht nachtshows - versie 2.0 klein
- 260403-05_DGTL-AMS_V5.1_DAG_Vlekkenplan
- 260403-05_DGTL-AMS_V5.1_DAG
- 260403-05_DGTL-AMS_V5.1_NACHT_Vlekkenplan
- 260403-05_DGTL-AMS_V5.1_NACHT

*Overige hier niet vermelde documenten hebben wij niet beoordeeld en ter kennisname aangenomen.

Met betrekking tot dit evenement hebben wij eerder geadviseerd. Zie hiervoor ons advies met referentie 2025/5951/ADVS van 16-12-2025. Ook hebben wij deelgenomen aan het dienstenoverleg op 16 december 2025. Dit overleg heeft ons zaaknummer 2025/5773/ADVS.

Regelgeving en documenten
Wij hebben de aanvullingen op de aanvraag om een evenementenvergunning getoetst aan:
- De relevante voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken uit hoofdstuk 6 van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL);
- Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (BGBOP), 4 oktober 2017.

Overige documenten
Verder hebben wij gebruik gemaakt van onderstaande documenten:
- Handreiking voor een brandveilig evenement, Brandweer Amsterdam-Amstelland, versie 1.1 d.d. 1 januari 2018.

Conclusie
Onze conclusie is dat met de aanvullingen de aanvraag evenementenvergunning voldoet aan de hierboven genoemde regelgeving met inachtneming van onderstaande opmerking.

Aankleding/versiering
In het dienstenoverleg is uitgelegd dat aankleding en versiering brandveilig moet zijn. Dit geldt zeker ook voor de te gebruiken zwarte theaterdoeken. E.e.a. conform artikel 6.14 (aankleding) en artikel 6.15 (brandveiligheid inrichtingselementen) van het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Dit wordt bij de aanvullingen niet aangegeven en wij attenderen u er op dat in de eerste versie de brandklasse (B2 volgens de DIN 4102) voor de theaterdoeken niet voldoende was.

Hieronder willen wij nog de volgende punten onder de aandacht brengen.

Brandveiligheidsinstallaties
De volgende brandbeveiligingsvoorzieningen moeten tijdens het evenement aanwezig te zijn:
- Gebouwgebonden installaties;
- Draagbare blustoestellen, conform Besluit Draagbare Blustoestellen;
- Noodverlichting, conform NEN-EN 1838;
- Vluchtrouteaanduiding, conform NEN-EN 1838 en NEN-EN-ISO 7010.

Omgevingsplan
Wij gaan er van uit dat de locatie (gebouw of terrein) voldoet aan het omgevingsplan voor het gebruik hiervan met bijeenkomstfunctie.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via bovengenoemd telefoonnummer.

Vriendelijke groet,

Afdeling Risicobeheersing, Brandweer Amsterdam-Amstelland

Bijlagen: Geen

Bezoekadres
IJtunnel 4
1011 TA Amsterdam

Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

5.1, 2, e
5.1, 2, e @veiligheidsregioaa.nl
www.brandweeraa.nl/amsterdam-amstelland