Van:
Verzonden: donderdag 2 juli 2020 21:41
Aan: @waternet.nl'
CC: DWR;
Onderwerp: FW: 3420: handsondering

Categorieën: 0-opgeslagen

Heren,

Hierbij de melding inzake de verdichting.
Rapportage volgt zodra ik die ontvangen heb.

Gr

Van: @aumento.nl]
Verzonden: donderdag 2 juli 2020 11:34
Aan:
CC:
Onderwerp: 3420: handsondering

Beste

Vanmorgen heeft de handsonderingen uitgevoerd op het werk.
Er zijn 6 handsonderingen uitgevoerd. De conclusie is dat er onvoldoende weerstand is aangetroffen om verder te kunnen gaan met bouwen.
Er volgt nog een rapportage van

Gevolg van bovenstaande is dat we hierdoor vertraging oplopen. Hoeveel de vertraging dit in tijd gezien is kan ik momenteel nog niet aangeven.

Ik overleg nu me en IMD hoe nu verder....

Met vriendelijke groet,
Best regards,

AUMENTO BV
Eendekroos 76
9207 DT Drachten
: @aumento.nl
: www.aumento.nl

Vraag u af of printen echt nodig is vóór u deze e-mail print.

Deze e-mail is slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie het is gericht en kan informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet- of regelgeving of overeenkomst. Indien een ander dan geadresseerde dit bericht ontvangt of anderszins in handen krijgt is hij niet gerechtigd tot kennisneming, verspreiding, openbaar maken of vermenigvuldigen daarvan. De niet bedoelde ontvanger wordt vriendelijk verzocht de afzender telefonisch of per e-mail op de hoogte te stellen en dit bericht te vernietigen. Aumento staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een toegezonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.