Van: [redacted]
Aan: [redacted]
Cc: [redacted]
Onderwerp: FW: Overleg netontwerp en beschikbaar vermogen voor Sloterdijken
Datum: woensdag 6 oktober 2021 16:36:20

Dag [redacted],
Inmiddels heb ik met Liander gesproken over de situatie in Sloterdijk I Zuid.
Onderstaand geeft meer inhoud bij wat we al wisten. Er kan de komende 6 jaar geen extra vermogen naar Sloterdijk I Zuid gebracht worden. Linksom of rechtsom is het beschikbaar vermogen op alle onderstations in de omgeving het probleem. Ook onderstations waar nog geen congestie voor is afgekondigd. Het probleem zit niet in het netwerk of uitbreiding daarvan.
Met het vermogen dat nog beschikbaar is heeft Liander de 'keuze' gemaakt alleen woningen aan te sluiten om de woningbouw niet te laten stagneren. Liander geeft aan dat alle woningbouw nog mogelijk is. Woningbouw later in de tijd wordt dus 'voorgetrokken' op scholen en supermarkten die nu gebouwd worden.
Gemeente heeft een andere kijk op stagnatie van woningbouw. Een woonwijk zonder school en supermarkt noemen wij geen woonwijk.
Ik weet niet in hoeverre het gesprek met Liander gevoerd wordt om bepaalde type grootverbruikers voorrang te geven boven woningbouw die later in de tijd staan. En op welke manier er tussen gemeente en Liander een gezamenlijke afweging gemaakt kan worden wat wel en niet aangesloten wordt.
Met vriendelijke groet,
[redacted]
M [redacted]

Van: [redacted]@alliander.com>
Verzonden: vrijdag 24 september 2021 10:03
Aan: [redacted]@amsterdam.nl>; [redacted]
[redacted]@alliander.com>
Onderwerp: RE: Overleg netontwerp en beschikbaar vermogen voor Sloterdijken

Dag [redacted]
De aansluiting aan de Naritaweg 52 is komt te vervallen. De middenspannings aansluiting is onderdeel van het lokale MS-distributienet en zal worden uitgelast. Er komen dus geen kabels vrij op het onderstation aan de Basisweg.
Je verslag geeft overigens een juiste samenvatting van wat we met elkaar hebben besproken.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Netplanner Assetmanagement

M + [redacted]

E [redacted]@alliander.com

Liander N.V. . Postbus 50, 6920 AB Duiven, Nederland . Locatiecode: 2LA3221 . Paramariboweg 65, Apeldoorn, . KvK 09104351 Arnhem . www.liander.nl

De inhoud van deze e-mail, inclusief bijlagen, is persoonlijk en vertrouwelijk. Mocht dit bericht niet voor u bedoeld zijn, informeer dan per omgaande de afzender en verwijder dit bericht. Gelieve deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, niet te gebruiken, kopiëren of door te sturen aan derden.

Van: [redacted]@amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 23 september 2021 16:19

Aan: [redacted]@alliander.com>; [redacted]
[redacted]@alliander.com>
Onderwerp: Overleg netontwerp en beschikbaar vermogen voor Sloterdijken
Dag[redacted] en [redacted]
Dank voor het verduidelijkende gesprek van zojuist.
Hieronder probeer ik e.e.a. kort samen te vatten.
Het is niet mogelijk op korte termijn (komende 6 jaar) meer vermogen naar Sloterdijk I Zuid te brengen.
Het huidige net wordt gevoed uit onderstation Westhaven en Westzaanstraat. Voor beide is congestie afgekondigd waardoor grootverbruikers niet meer kunnen afnemen.
Op de onderstations is nog genoeg vermogen beschikbaar om alle woningbouw door te laten gaan. Supermarkten, scholen en bedrijven vallen hier nadrukkelijk niet onder. Deze kunnen wel een aansluiting krijgen, maar geen vermogen afnemen. Lees: niet in gebruik genomen worden.
Om het huidige netwerk maximaal uit te kunnen nutten is het nodig een extra beveiliging vanuit onderstation Basisweg naar het gebied te brengen. Daarmee is het MS-net de komende jaren voldoende zwaar.
Het leggen van nog meer kabels voegt niks toe omdat er geen vermogen uit een onderstation beschikbaar is.
Eerder werd gesproken over het verlengen van de verbinding van de oude ING-kantoren aan de Haarlemmerweg. Deze verbinding is ook op Westzaanstraat aangesloten en kan dus ook geen extra vermogen het gebied in brengen.
Omdat deze verbinding duur en complex leek, wordt het hiervoor genoemde alternatief uitgewerkt.
Omdat er op onderstation Basisweg geen velden meer beschikbaar zijn, kunnen geen nieuwe verbindingen naar Sloterdijk I Zuid gebracht worden.
Gerard vraagt nog na of het vrijvallen van de AC6 verbinding van het oude KPN datacenter aan de Naritaweg 50-52 voor vrije velden op het onderstation zorgt. Mogelijk zijn deze velden al ingezet en niet beschikbaar.
Als er wel velden vrij komen moet onderzocht worden of deze (met de netuitbreiding van Sloterdijk Centrum) meegenomen kunnen worden naar Sloterdijk I Zuid.
De enige andere oplossingen zijn lange termijn. Nieuwe onderstations. Daarvoor zijn voor Sloterdijk I Zuid twee opties. Nieuwpoortstraat en Haven-Stad Zuid 2.
Voor beide stations geldt dat deze pas in gebruik genomen kunnen worden na de om- en uitbouw van de Hemweg (2027). In de netontwerpen wordt Sloterdijk I Zuid aangesloten op station Haven-Stad Zuid 2.
Graag hoor ik of dit een juiste weergave van het verhaal is.
Alvast dank.
Met vriendelijke groet,

[redacted]
Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam
M [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.