From 5.1, 2, e <5.1, 2, e @koddearchitecten.nl>
Subject **Re: vraag mbt splitsen**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e @koddearchitecten.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @koddearchitecten.nl>
Date July 15, 2024, 12:19:45 PM CEST

Microsoft Exchange Server;converted from html;Geachte mevrouw 5.1, 2, e

Dank voor u antwoord. Duidelijk overzicht van de benodigde tekeningen.

Mijn vraag is wel of dit ook per sé nodig is als er verder geen bouwkundige ingrepen of veranderingen worden gepleegd. Bij het project dat we hebben ingediend, Barndesteeg 5.1, 2, e orden alle ruimtes en woningen instant gehouden en niet aangepast ten opzichte van de vorige splitsingsvergunning. Daar waren verder toen daarom ook geen geveltekeningen, doorsnedes of details nodig. De plategronden van alle verdiepingen volstonden hier.

Zou het door het gemis aan bouwkundige ingrepen hier dan alsnog voldoende zijn met de gedetailleerde plattegronden of denkt u dat hier ook alsnog doorsnede, gevels en details nodig zijn?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

KODDE ARCHITECTEN BNA

w www.koddearchitecten.nl
t 020 4282700
m 5.1, 2, e

Op 11 jul. 2024, om 09:03 heeft 5.1, 2, e het volgende geschreven:

Geachte heer 5.1, 2, e
Van mijn collega begreep ik dat u een vraag heeft over de bouwkundige tekening die bij een splitsingsvergunning moet worden aangeleverd.
De volgende eisen worden aan de bouwkundige tekening gesteld:

- één of meer bouwkundige tekeningen (schaal 1:100) waaruit blijkt:
    1. de plattegrond van iedere verdieping van het gebouw;
    2. de lengte- en dwarsdoorneden;
    3. alle gevelaanzichten;
    4. details die verband houden met de geluidwering en de brandveiligheid.

Geluidwering is minder relevant, maar de brandveiligheid (wbdbo) moet wel altijd worden aangegeven. Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Mw. ing. 5.1, 2, e
Medewerker Vergunningen
Stadsdeel Centrum
Gemeente Amsterdam
M 5.1, 2, e
5.1, 2, e @amsterdam.nl
Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
Werkdagen: ma, di, do & vr
www.centrum.amsterdam.nl

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.