BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
T.a.v 5.1, 2, e
Ebbehout 31
1507 EA Zaandam

Datum	28 september 2023	Telefoon	020 - 555 6000
Onze referentie	0000108/Bbi-2023	E-mail	5.1.2e @brandweeraa.nl
Uw referentie	12277168	Behandelend adviseur	5.1.2e .
Adres	Plantage Kerklaan 38-40	P-nummer	11467

Onderwerp Advies lay-out brandmeldpaneel

Geachte 5.1.2e ,

Naar aanleiding van uw verzoek om advies van 27 september 2023 berichten wij u als volgt.

Uw opdracht betreft het beoordelen op brandveiligheidsaspecten van het brandmeldpaneel (BMP) van het aquariumgebouw van Artis aan de Plantage Kerklaan 38-40 te Amsterdam.

In verband met dit advies is geen inspectie op locatie uitgevoerd. Wij hebben het BMP beoordeeld aan de hand van tekening 210316/2300243 d.d. 20-09-2023 van Pneuman.

Op dit BMP hebben wij niet eerder geadviseerd. Ook hebben wij niet geadviseerd op het programma van eisen van de brandmeldinstallatie dat ten grondslag ligt aan het BMP.
Wel hebben wij op de verbouwing van het aquarium geadviseerd. Zie hiervoor o.a. ons advies 473/Bta-2023 d.d. 08-08-2023.

Regelgeving

Wij hebben het BMP getoetst aan:
- Het Bouwbesluit 2012 (BB 2012), uitgaande van niveau: nieuwbouw, onderdeel verbouw;
- NEN 2535.

Overige geraadpleegde documenten

Verder is voor de beoordeling van het BMP de volgende documentatie gebruikt:
- Handboek Brandbeveiligingsinstallaties, versie 14 juni 2012 van Brandweer Nederland.

Conclusie

Onze conclusie is dat de aanvraag voldoet aan de hierboven genoemde regelgeving met inachtneming van onderstaande opmerkingen.

Opmerkingen bij de lay-outtekening van het BMP:
- Op de tekening wordt de vraag gesteld of boven elkaar liggende, met elkaar in open verbinding staande ruimtes dezelfde kleur dienen te hebben. Het antwoord daarop is: nee. Ruimtes op verschillende verdiepingen die met elkaar in verbinding staan kunnen in verschillende detectiezones liggen. Dat heeft zelfs de voorkeur. Wel dient een brandmelding op een bovenliggende verdieping ook een melding op de onderste laag te genereren.
- Op het paneel is een digitaal vlak aangegeven. Het is niet duidelijk waartoe dat dient.

Bezoekadres
IJ-tunnel 4
1011 TA Amsterdam

Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

(020) 555 6000
5.1.2e @veiligheidsregioaa.nl
www.brandweeraa.nl/amsterdam-amstelland

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen onder bovengenoemd telefoonnummer.

Vriendelijke groet,

5.1.2e
Adviseur Risicobeheersing

Bijlage(n): geen

Bezoekadres
IJ-tunnel 4
1011 TA Amsterdam

Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

(020) 555 6000
5.1.2e @veiligheidsregioaa.nl
www.brandweeraa.nl/amsterdam-amstelland

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2