From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @hotmail.com>
Subject **Re:** 5.1, 2, e **Yamato Gym | antwoord aan de gemeente Weesp**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @Weesp.nl>, Administratie Yamato Gym 5.1, 2, e @outlook.com>
Date December 4, 2017, 2:25:12 PM CET

Goedemiddag,

Zoals zojuist telefonisch besproken gebruiken wij de trainingslocatie (sportfunctie) aan de 5.1, 2, e in Weesp voor *niet* meer dan 50 personen tegelijk (in het pand).

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Op 4 dec. 2017 om 13:56 heeft 5.1, 2, e 5.1, 2, e @Weesp.nl> het volgende geschreven:

Geachte heer 5.1, 2, e

Dank voor uw reactie en de stukken.
Gezien het fijt dat Yamato Gym gaat verhuizen kan ik u aangeven dat u een nieuwe melding brandveilig gebruik voor deze locatie moet indienen indien u meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn in uw pand.
Aangezien uw huidige melding brandveilig gebruik spreekt van max 75 aanwezige personen doe ik u het verzoek deze nieuwe melding zo spoedig mogelijk (min 4 weken voor ingebruikname) in te dienen conform paragraaf 1.5 van het Bouwbesluit 2012
https://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012/hfd1/par1-5 .

Met betrekking tot uw gestelde vraag onderstaande tekst met verwijzing.

Artikel 6.3. NoodverlichtingST
Toon leden van toepassing en grenswaarden voor artikel 6.3

1. Een verblijfsruimte voor meer dan 75 personen en een besloten ruimte waardoor een vluchtroute uit die verblijfsruimte voert, hebben noodverlichting.

3. Een besloten ruimte als bedoeld in artikel 6.2, vierde lid, heeft noodverlichting.

5. Noodverlichting als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid geeft binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit gedurende ten minste 60 minuten een op een vloer, een tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte van ten minste 1 lux.

Artikel 6.24 vluchtrouteaanduidingen
1. Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor meer dan 50 personen hebben een vluchtrouteaanduiding die voldoet bij een te bouwen bouwwerk aan NEN 3011 of bij een bestaand bouwwerk aan NEN 6088, en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838.
3. Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste of tweede lid is aangebracht op een duidelijk waarneembare plaats.

4. Een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste of tweede lid voldoet binnen 15 seconden na het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit, gedurende een periode van ten minste 60 minuten, aan de zichtbaarheidseisen bedoeld in de artikelen 5.2 tot en met 5.6 van NEN-EN 1838.

5. Op een vluchtrouteaanduiding als bedoeld in het eerste lid gelegen op een vluchtroute vanuit een ruimte met een verlichtingsinstallatie niet zijnde noodverlichting als bedoeld in artikel 6.3, zijn bij het uitvallen van de voorziening voor elektriciteit de in het eerste lid bedoelde zichtbaarheidseisen niet van toepassing.

https://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012 voor verdere informatie.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
medewerker Controle en Handhaving

Afdeling Beheer & Ontwikkeling

<image006.jpg>
Nieuwstraat 70a / Postbus 5099 5.1, 2, e Weesp
T 5.1, 2, e
F 5.1, 2, e
E ' weesp.nl

werkzaam op maandag, dinsdag ochtend en donderdag

Van: 5.1, 2, e [mailto 5.1, 2, e @hotmail.com]
Verzonden: vrijdag 1 december 2017 13:16
Aan: 5.1, 2, e @outlook.com
Onderwerp: FW: 5.1, 2, e Yamato Gym | antwoord aan de gemeente Weesp

Goede dag,

de nooduitgang aanduiding bij de entree is vervangen voor een nieuwe goed werkende nooduitgang aanduiding.

met betrekking de keuring van de cv installatie, ontving ik eerder al het bericht van de huurbaas:
"Aan de ketel wordt elk jaar onderhoud gepleegd door Ten Have Installatie, als het goed is wordt er ook een sticker met de datum op de ketel geplakt of staat er een map.
Kosten voor het onderhoud worden betaald door de verhuurder, in de bijlage de factuur van 2016 en 2017 ".

Overigens is het zo dat Yamato Gym het pand aan de 5.1, 2, e nog tot en met 23 december 2017 voor de sportfunctie in gebruik hebben. In de periode tussen de kerst en nieuwjaarsdag gaan wij het pand helemaal leeg halen. Per 01 januari 2018 is Yamato Gym gevestigd aan de 5.1, 2, e in Weesp.

Zou u mij de relevante stukken uit het bouwbesluit waarnaar u verwijst kunnen mailen? Op het internet vond ik op het rijksweb niet de artikelen waarna u verwijst. Een hyperlink zou natuurlijk ook prima zijn. Alvast bedankt,

met vriendelijke groeten,

5.1, 2, e

DISCLAIMER:

Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Gemeente Weesp gaat geen verplichtingen aan op basis van dit e-mailbericht. Aan de tekst van dit bericht en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.
Het bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Het kan informatie bevatten die vertrouwelijk of om andere redenen rechtens beschermd is.
Als u deze mededeling leest maar niet de geadresseerde bent, wijzen we u erop dat u geen recht hebt kennis te nemen van deze e-mail of deze te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde(n). Stuur het bericht a.u.b. retour afzender en verwijder het uit uw bestanden.
Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van een onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele aanwezigheid van virussen.

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print