From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @hotmail.com>
Subject **Re: advies brandweer**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @Weesp.nl>
Cc Administratie Yamato Gym 5.1, 2, e @outlook.com>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e @z-as.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, @osintdrilling.com>
Date May 31, 2017, 11:36:57 AM CEST

Geachte heer 5.1, 2, e

Ik heb bij de eigenaar van het pand gelegen aan de 5.1, 2, e in Weesp navraag gedaan over de vraagstellingen van de brandweer. Genoemde eigenaar gaf aan dat het een en ander bij de gemeente bekend moet zijn omdat er in 2007 een splitsing van panden heeft plaatsgevonden en zulks onder dekking van een vergunning aanvraag is gedaan waarbij de nodige informatie is verschaft over de brandveiligheid. Ik heb inzage gekregen in genoemde vergunning aanvraag, zaaknummer PZ0520070225. Ik zag dat de gegevens die de brandweer wilt hebben grotendeels destijds al overlegt werden.

Ik kon onder andere uit de gegevens op maken dat:

- De brandwerendheid van de wanden in het bouwwerk behelzen 240 minuten. Genoemde wanden zijn gemaakt van kalkzandsteen;
- De hoofddraagconstructie gemaakt is van dik staal, nadere gegevens hierover heb ik nog niet.

In een aparte mail stuur ik u foto's van het pand in de huidige staat toe.

Op dit moment wordt door een extern bureau gewerkt aan het opmaken van een tekening die voldoet aan de eisen zoals deze gesteld zijn door de brandweer. Deze tekening zal ik u asap doen toekomen.

Vooruitlopend hierop kan ik u vast het volgende mededelen:

De totale oppervlakte van het pand bedraagt niet meer als 700m2. Wij zijn niet voornemens het bouwwerk te verbouwen, in de zin van het realiseren van nieuwe compartimenten. Wij 5.1, 2, e het bouwwerk gaan gebruiken voor de sportfunctie. Voor een toelichting op deze sportfunctie wil ik verwijzen naar onze huidige vergunning.

Wij zullen zorgdragen dat ingangen, doorgangen, uitgangen, gangpaden, trappen over de minimale breedte beschikken en vrij van obstakels zijn. De deuren die dienen als nooduitgangen zullen van binnenuit direct te openen zijn. Genoemde nooduitgang zijn binnen een straal van 2 meter vrij van obstakels.

Wij zullen zorgen dat er verlichting met een verlichtingssterkte van minimaal 1 lux op de vloer komt . Wij zullen zorgdragen dat er conform in het bouwbesluit voorgeschreven transparantverplichting voor de vluchtwegaanduiding komt. Wij zullen zorgdragen dat de reeds aanwezige voorgeschreven blusmiddelen gekeurd worden.

In het bouwwerk is geen stookplaats aanwezig. In de sportfunctie is geen rookgasafvoer aanwezig. Er zijn geen technische ruimtes groter als 50m2 en in de technische ruimtes kleiner als 100m2 bevinden zich geen verbrandingstoestellen met een nominaal vermogen groter als 130kW. Er worden geen kramen, schappen, tribunes of podia in het pand geplaatst.

Het is mij niet duidelijk wat bedoeld wordt met punt 7 Overige eisen onder A van hoofdstuk 2 Indieningsvereisten vanwege bouwactiviteiten, paragraaf 2.1 Gegevens en bescheiden. Wellicht dat u dit aan ons kan toelichten?

In uw email van 22 mei 2017 geeft u aan dat u de door de brandweer opgevraagde informatie binnen 2 weken wilt ontvangen. Deze termijn gaan wij niet redden, daar de opgevraagde gegevens complex en veel omvattend zijn. Het een en ander is bij een extern bedrijf opgevraagd, wij zijn afhankelijk van de snelheid van deze dienstverlening.

Ik vind de door u gestelde termijn ook niet redelijk, op de eerste plaats vind ik dat wij in een wel erg laat stadium gevraagd worden deze nadere gegevens aan te leveren en op de tweede plaats is het met de feestdagen als Hemelvaart en Pinksteren niet makkelijk termijnen met derden af te spreken.

Ik heb de heer 5.1, 2, e van de brandweer uitgenodigd om ter plaatse te komen, dit was niet mogelijk werd aan mij verteld.

Wellicht dat u aan ons de vergunning kan verlenen onder de logische voorwaarde dat wij zorgdragen voor de naleving van de voorschriften van de brandweer zoals gesteld in het bouwbesluit 2012? Of in ieder geval een andere termijn kan hanteren?

Resumé:
- u krijgt een aparte mail met foto's van de huidige toestand;
- u krijgt een tekening nagezonden zodra deze gereed is.

Groeten van 5.1, 2, e

Op 22 mei 2017 om 10:49 heeft 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @Weesp.nl> het volgende geschreven:

Geachte heer 5.1, 2, e

Bijgaand treft u het advies van de brandweer.

Graag de aanvulling binnen 2 weken aanleveren.
Met vriendelijke groet,
F.M. 5.1, 2, e
Medewerker omgevingsvergunningen (WABO)
Afdeling Beheer & Ontwikkeling, team vergunningen

<image004.jpg>
Nieuwstraat 70a / Postbus 5099 5.1, 2, e Weesp
T 5.1, 2, e
F 5.1, 2, e
E ' weesp.nl

Werkzaam op maandag t/m vrijdag

Disclaimer: Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Denk aan het milieu voordat u deze email print

<(2017-05-16) Ontvankelijkheidstoets.pdf>