5.1, 2, e

Het onderhoud van luchtsystemen is vastgelegd in EN 15780. Specifiek voor het reinigen van vetkanalen zijn de TR19 richtlijnen opgesteld.
Uw uitblaas is door onze Grease Hygiene Technicians gereinigd conform de TR19 richtlijnen.

Hieronder treft een overzicht aan van de vervuiling in microns:

Checkpunt		Voor de reiniging	Na de reiniging
1	Buitenkant biconic	1200	0
2	Laatste 2 m uitblaas	800	0
3	2 m – 4 m uitblaas	800	0
4	4 m – 6 m uitblaas	800	0
5	6 m – 8 m uitblaas	800	0
6	8 m – 10 m uitblaas	1200	0
7	10 m – 14 m uitblaas	1200	0

5.1, 2, e