1055

'architecten buro [redacted] 5.1.2e @[redacted]-architecten.com]
From: Kaveldesk
Sent: Thur 4/14/2016 2:02:39 PM
Subject: RE: ZB5B17
Received: Thur 4/14/2016 2:02:41 PM

Geachte hee[redacted]

Naar aanleiding van de voorlopige toets aan de kavelregels zijn dit de punten waarop het ontwerp zal worden afgekeurd:

- Kavel is 3 meter te diep (uitbouw), geef aan dat dit een vergunningvrije aanbouw is.
- Dakterras op vergunningvrije aanbouw is niet toegestaan.
- Hoogte voorzijde is 53 cm boven max
- Hoogte achterzijde is ruim een meter boven max

Met vriendelijke groet,

5.1.2e 5.1.2e
Projectleider
Grond en Ontwikkeling

Gemeente Amsterdam
M 5.1.2e - 5.1.2e 5.1.2e
5.1.2e @amsterdam.nl
Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam
www.Amsterdam.nl/gebiedsontwikkeling
Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam
Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
Amsterdam.nl/proclaimer

Van: architecten buro kasanmoentalib [5.1.2e @kasanmoentalib-architecten.com]
Verzonden: woensdag 13 april 2016 14:48
Aan: Kaveldesk
Onderwerp: ZB5B17

LS,

Na telefonisch overleg met de heer[redacted] 5.1.2e zend ik bijgaand het reeds voor de omgevingsvergunning ingediende plan voor [redacted], met het verzoek dit te toetsen aan het kavel paspoort.
Aangezien het plan reeds is ingediend verzoek ik u waar mogelijk enige spoed te betrachten ivm met de lopende termijnen voor de omgevingsvergunning.

Bij voorbaat dank,

Ir.[redacted]
Kasanmoentalib architecten bv