Omgevingsdienst noordzeekanaalgebied

# Toetsrapportage constructieve beoordeling

## Algemene gegevens

| | | |
|---|---|---|
| Projectlocatie | : | **Frans van Mierisstraat 131 H, Amsterdam** |
| Projectomschrijving | : | **Betreft alleen toetsing constructie in hoofdlijnen** |
| OLO nummer | : | **OLO-5578189** |
| | | |
| Opdrachtgever | : | Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Zuid |
| Bouwwerktype | : | 2. kleine verbouwingen en uitbreidingen bij woningen en niet-woningen met constructieve gevolgen voor het bestaande gedeelte |
| Bomcategorie | : | A2 |
| Type toets | : | Inhoudelijke toets (dgk) |
| Toetsnummer | : | 1 |
| Datum | : | 5-7-2021 |

## Risicoprofiel

Standaard risicoprofiel is toegepast.

## Conclusie

Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan.

***Disclaimer***

*Dit document betreft de onderbouwing van het gekozen toetsniveau conform het vastgestelde beleid.*

*Dit document is opgesteld ten behoeve van informatieverstrekking aan het bevoegd gezag en niet bedoeld voor derdenverstrekking.*

Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

# Toetsrapport

**Inhoudelijke toets (dgk)**

Toetsnummer - 1

5-7-2021

| Nr. | Aspect | Standaard-toetsniveau | Gekozen toetsniveau | Bevinding/opmerking | Conclusie | Benodigde aanvulling(en) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Algemeen 1: Hoofdopzet** | | | | | |
| 1.1 | Gevolgklasse en ontwerplevensduur | | | Conform NEN-EN 1990. | Voldoet | |
| 1.2 | Gewichts- en stabiliteitsberekeningen. | 2 | 2 | Conform NEN-EN 1991. | Voldoet | |
| 1.3 | Belastingen, belastingcombinaties, schematisatie | 2 | 2 | Conform NEN-EN 1990 en NEN-EN 1991. | Voldoet | |
| **3.** | **Onderdeel 1: Stabiliteitselementen en elementen die bij bezwijken tot voortschrijdende instorting kunnen leiden** | | | | | |
| 3.6 | Muurdoorbraken | 2 | 2 | Conform NEN-EN 1993. | Voldoet | |
| **6.** | **Onderdeel 4: Vloeren** | | | | | |
| 6.1 | Vloeren | 2 | 2 | Conform NEN-EN 1995. | Voldoet | |
| **7.** | **Onderdeel 5: Platte en schuine daken** | | | | | |
| 7.2 | Dakvloer | 2 | 2 | Conform NEN-EN 1993, NEN-EN 1995. | Voldoet | |
| | **Conclusie :** | Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat aan de eisen van het Bouwbesluit is voldaan. | | | | |

Toelichting toetsniveau's:
1. Uitgangspuntentoets (Bevatten de stukken voldoende informatie over de uitgangspunten?)
2. Visueel toetsen (Kloppen de uitgangspunten en lijken de uitkomsten aannemelijk?)
3. Representatief toetsen (Controle van de belangrijkste onderdelen)
4. Integraal toetsen (Alles controleren)