Gemeente Amsterdam

Bezoekadres
Herengracht 482
1017 CB Amsterdam

Postbus 10718
1001 ES Amsterdam
Telefoon 14 020
amsterdam.nl

Retouradres: Postbus 10718, 1001 ES Amsterdam

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad
Sloterkade 21
1058 HE Amsterdam

Datum	1 april 2026
Ons kenmerk	
Uw kenmerk	
Behandeld door	Ariadne Onclin, Monumenten en Archeologie, ariadne.onclin@amsterdam.nl
Kopie aan	
Bijlage(n)	Waardestelling Bureau Monumenten en Archeologie, advies Commissie Omgevingskwaliteit
Onderwerp	Informeren besluit procedure aanwijzen gemeentelijk monument niet starten voor de Geldersekade (GDK0101 en GDK0201) en de status van gemeentelijk monument niet toekennen.

Geachte heer Schoonenberg,

Dank voor uw aanvraag voor de aanwijzing van de Geldersekade (even zijde). Op 1 april 2026 heeft het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum een besluit genomen naar aanleiding van uw aanvraag. Er is besloten voor de kademuur aan de Geldersekade (even zijde) – GDK0101 en GDK0201 - niet de procedure aanwijzen gemeentelijk monument te starten en de status van gemeentelijk monument niet toe te kennen.

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum heeft dit besluit gebaseerd op de volgende documenten:

- de waardestelling van Bureau Monumenten en Archeologie (bijlage 01);
- het advies van de Commissie Omgevingskwaliteit (bijlage 02);
- de notitie aangepast werkplan vernieuwing kadermuur GDK0201 (bijlage 03).

Desalniettemin wil het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum u hartelijk bedanken voor uw aanvraag voor de aanwijzing van dit stuk kademuur als gemeentelijk monument. Dankzij uw initiatief hebben wij eerdere besluiten over de aanpak van de Geldersekade kunnen heroverwegen op basis van de laatste inzichten. Wij waarderen uw betrokkenheid bij het behoud van ons stedelijk erfgoed. Graag schets ik u hieronder de context en het voortschrijdend inzicht waarbinnen dit besluit is genomen.

Het eerdere plan om een bouwkuip te plaatsen is komen te vervallen en er is gekozen voor de zogenaamde GIP-methode. Hierbij worden palen geboord tot een nog nader te bepalen diepte, maar gaan in ieder geval door het bestaande muurwerk van de kade (bovenste deel 20ste-eeuws beton, daarna 20ste-eeuws baksteen) met daaronder (mogelijke) restanten van oudere voorgangers inclusief 16de-eeuwse restanten van het muurwerk van de stadsmuur. Tevens gaan de palen door de onderliggende houten roosterfundering. De palen worden enigszins schuin geboord, waarbij de ingemetselde natuurstenen fragmenten in de kade niet, tot mogelijk gering, zullen worden beschadigd. Concluderend stelt het team Archeologie van Bureau Monumenten en Archeologie dat met de voorgestelde bouwwijze sprake is van een dermate geringe verstoring van de ondergrond (zijnde 3,5 %), die nog ruim binnen een in de archeologische gemeenschap als maximaal acceptabele verstoring van 5 % blijft, zij kan instemmen met de voorgenomen vernieuwing van de kademuur.

Aangezien er dus geen verder archeologisch onderzoek zal plaatsvinden naar de kademuur GDK0101 en GDK0201 is de reden weggevallen om de procedure aanwijzen gemeentelijk monument aan te houden, zoals op 4 november 2024 eerst was besloten en waarvan u op de hoogte bent gesteld.

Er is inderdaad een verwachting dat er resten van de oude stadsmuur aanwezig zijn die de oude begrenzing van de stad volgen. Deze mogelijk aanwezige archeologische waarden worden dermate gering verstoord, dat verder archeologisch onderzoek naar deze mogelijke resten niet nodig is. Een fragment van de oude begrenzing van de stad aanwijzen tot gemeentelijk monument is, in lijn met het advies van de Commissie Omgevingskwaliteit, niet het juiste instrument om de nog aanwezige archeologische waarden te beschermen. Het behoud van deze archeologische waarden zijn geborgd bij team Archeologie van Bureau Monumenten en Archeologie. Alle archeologische waarden van de stad zijn geborgd in het Omgevingsplan. Voordat een project van start gaat, vindt er een gesprek plaats tussen het projectteam en Monumenten en Archeologie. Zo wordt Archeologie altijd goed betrokken en kan zij bewaken dat waardevolle elementen in de stad behouden worden.

Bezwaar
Iedere belanghebbende bij dit besluit kan, op grond van artikel 7:1 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na verzending van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, te richten aan:

het college van B & W,
voor deze de directeur DJZ,
t.a.v. de afdeling Juridische Zaken,
President Kennedylaan 923,
1079 MZ Amsterdam.

Online indienen van een bezwaar is eveneens mogelijk via online.bezwaar.jb@amsterdam.nl
Een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit.

Als onverwijlde spoed dat vereist, kan na indiening van een bezwaarschrift bovendien een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam, onder vermelding van naam, adres, motivering en handtekening.

Vragen en nader kennismaken
Voor eventuele vragen over de procedure kunt u contact opnemen met de mevrouw Ariadne Onclin, beleidsadviseur bij Bureau Monumenten en Archeologie, via ariadne.onclin@amsterdam.nl. Aanvullende informatie over wet- en regelgeving voor monumenten en archeologie is te vinden op de gemeentelijke website: www.amsterdam.nl/erfgoed.

Mocht u vragen hebben of meer willen weten over de aanpak van Programma Bruggen en Kadermuren, dan kunt u een afspraak maken met Bart Ypma door contact op te nemen met Andrea List via a.list@amsterdam.nl.

Namens het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum,

Nine Severijn
Afdelingshoofd Gebiedspool en afdelingshoofd Bestuur en Organisatie
Stadsdeel Centrum
Gemeente Amsterdam

Bijlagen:
1. Waardestelling Bureau Monumenten en Archeologie
2. Advies Commissie Omgevingskwaliteit
3. Notitie aangepast werkplan vernieuwing kademuur GDK0201