9

Van: 10.2.e
Verzonden: 10.2.e vrijdag 27 september 2019 12:30
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: 10.2.e RE: Voortgang Slijkstraat 42 Weesp en last onder dwangsom.

Goedendag 10.2.e

Het eerste punt kan ik natuurlijk nooit bevestigen omdat dit niet juist is. De overtreding is bijna ongedaan gemaakt op het lek (brandcompartiment) in de meterkast en de manchetten bij de doorvoeren na. Omdat het technisch beter is de manchetten na het stucen aan te brengen geven wij jullie tot en met 4 oktober de tijd om deze kleine lekken in het brandcompartiment aan te passen. In de tussentijd zal de dwangsom niet geïnd/verbeurd worden.

Indien op 4 oktober de overtreding niet ongedaan is gemaakt is, kunnen/gaan wij de last onder dwangsom verbeuren/innen. Omdat alle werkzaamheden tot op heden goed en netjes uitgevoerd zijn, hebben wij er vertrouwen in dat het op 4 oktober volgens afspraak uitgevoerd is.

Vriendelijke groet,

10.2.e
Toezichthouder Bouw & Gebruik

Gemeente Weesp
Nieuwstraat 70a / Postbus 5099 1380 GB Weesp
T 0294 - 491 391
F 0294 - 491 251
E info@weesp.nl

Niet werkzaam op de woensdag

Van: 10.2.e [mailto:info@rsvc.nl]
Verzonden: vrijdag 27 september 2019 11:18
Aan: 10.2.e
Onderwerp: Voortgang Slijkstraat 42 Weesp en last onder dwangsom.

Geachte 10.2.e,

Conform ons telefoongesprek van zojuist, zou ik u willen vragen om te bevestigen dat:

- De overtredingen uit de last onder dwangsom niet meer van toepassing zijn.
- Volgende week maandag wordt het plafond gestuct en worden de manchetten na stuc gereed aangebracht.
- Vrijdag 4 oktober vindt er een finale inspectie plaats.
- Tussentijds zal de dwangsom niet worden geïnd/verbeurd worden verklaard.
- Alle (herstel)werkzaamheden zijn tot op heden in overleg en naar tevredenheid uitgevoerd.

Zou u deze afspraken en constateringen kunnen bevestigen aan mij?

Met vriendelijke groeten,

10.2.e

Contactgegevens:
m. 10.2.e
e. info@rsvc.nl

Bezoekadres:
Het Hoofdkwartier Blaricum
Binnendelta 1 B,
1261 WZ Blaricum

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit e-mailbericht ten onrechte heeft ontvangen, althans indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u ons direct te bellen en dit e-mailbericht te vernietigen, de inhoud ervan niet te gebruiken, noch te bewaren, te kopiëren of aan derden ter beschikking te stellen, omdat het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten.

Please consider the environment before printing this e-mail