From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: even lezen**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date November 26, 2024 at 2:34:08 PM CET

Dankjewel,

Zojuist aangepast naar 2 uur en verstuurd,

Groet

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 26 november 2024 14:01
Aan: 5.1, 2, e 5.1. 2. e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: FW: even lezen

Hoi 5.1, 2, e **Hier en daar aangepast zonder wijzigingen bij te houden want dat kan niet in Outlook. Goeie tekst nu. Nog wel een vraag over die 3 uur. Dat is toch 2 uur in plaats van 3 want Club LV is open tot 0500 uur open? Of is die 75% dan de maatstaf, ondanks dat Club LV open is tot 0500? Groet,** 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 26 november 2024 11:50
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>;5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: even lezen

Beste 5.1, 2, e

Met mij gaat het goed met jou? We zagen elkaar laatst nog even toen we bij de buren op 5.1, 2, e langsgingen. Excuses voor de late reactie op jouw e-mail.

Ik heb het rapport er nog even bij gepakt. De bedrijfscorrectie paste ik wel toe maar ik legde niet uit hoe waarom ik een waarde van -1,2 dB(A) hanteerde. Goed opgemerkt.

De toegepaste bedrijfsduurcorrectie van -1,2 dB(A) is gebaseerd op het uitgangspunt dat de airco 6 uur van de 8 uur nachtperiode (23:00 uur tot 07:00 uur) in bedrijf is. Dit is onder meer gebaseerd op jurisprudentie waarin werd bepaald dat een koelinstallatie op een hete zomeravond maximaal 75 % van de tijd in werking is. Dit klopt ook aangezien Club LV om 5 uur dicht gaat - er ontbreekt dus 3 uur ontbreekt uit de volledige nachtperiode. De -1,2 dB(A) is dus een worstcase benadering.

Zal ik deze informatie nog opnemen in het rapport en je een nieuwe versie sturen of kan ik volstaan met bovenstaande uitleg over de toegepaste bedrijfsduurcorrectie?

Het is al enige tijd geleden dat we bij jou gemeten hebben en ik zie uit meldingen dat je nog wel (geluids)overlast ervaart van Club LV. Is het een idee om het geluid nogmaals te meten, bijvoorbeeld met een simulatie waarbij de overlastgeluiden met onder meer medewerking van Club LV worden nagebootst en ik deze tegelijkertijd aan jullie zijde meet? Bijvoorbeeld maximaal muziekgeluid, traplopen, strippaal gebruik en airco installatie.

Groet 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e @gmail.com 5.1, 2, e @gmail.com>
Verzonden: donderdag 7 november 2024 15:19
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: Re: Gebruiksduur correctie tabel

Het liefst ontvangen we het deze week nog.
Met vriendelijke groeten,

5.1, 2, e

On Thursday, November 7, 2024, 5.1, 2, e @gmail.com 5.1, 2, e @gmail.com> wrote:

> Beste 5.1, 2, e
>
> Hoe is het?
>
> Graag zou ik de gebruiksduur correctie tabel willen zien die jullie gebruikt hebben bij rapportage van club LV vorig jaar. En hoe dat bij jullie berekend is.
>
> Fijne week!
>
> Met vriendelijke groeten,

5.1, 2, e 5.1, 2, e en 5.1, 2, e