BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Afdeling Risicobeheersing
Behoort bij tafel 53/Bta-2018
Datum : 08-10-2018

bureau veldweg
BRANDVEILIGHEIDSADVISEURS

Gegevens

Documentnummer:	6201pveoai01b
Datum opmaak:	18 mei 2018
PvE Opsteller:	W. van Elst Bureau Veldweg BV Postbus 100 5430 AC Cuijk
Certificatie vereist	☐ Ja ☒ Nee
Bouwwerk:	Soort: Winkelfunctie
	Naam: Winkel Nieuwendijk 188-190
	Adres: Nieuwendijk 188-190 1012 MV Amsterdam
Omgevingsvergunning: Gebruiksmelding:	aanvraag -
Gebruiker (beheer)	Winkel Nieuwendijk Nieuwendijk 188 1012 MV Amsterdam
Eisende partij(en):	☒ Bevoegde autoriteit (gemeente) ☐ Verzekeraar ☐ Eigenaar / gebruiker
Type(n) ontruimingsalarminstallatie(s):	☐Luidalarminstallatie type A ☒ Luidalarminstallatie type B ☐ Stilalarminstallatie, draadloos ☐ Stilalarminstallatie met attentiepanelen

Verwijzing naar:
(documentnaam, -nummer en –datum vermelden)

- Bouwkundige tekeningen van Rijnboutt met werknummer 1529 behorende bij aanvraag omgevingsvergunning.
- Rapport brandveiligheid van Bureau Veldweg kenmerk 6201R01b d.d. 18-05-2018
- Bouwbesluit artikel 6.23 geldend op datum van dit programma van eisen.

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Afdeling Risicobeheersing
Behoort bij Lid : 834/Bta-2018
Datum : 03-10-2018

bureau veldweg
BRANDVEILIGHEIDSADVISEURS

Eisen luid alarm type B

§	Omschrijving	Eis
4.4	Systeembeschikbaarheid	Alleen specificeren in afwijkende situaties waarbij moet worden afweken van NEN 2575 ☐ .... % vanwege
	Toelichting:	
6.4.1	De wijze van activering: BP bedieningspaneel HBM handbrandmelder BM aut.brandmelder Ext externe melder	☒ BP ☒ HBM ☐ BM ☐ Ext ☒ BM in relatie tot samenvallende vluchtroutes
	Toelichting: Indien er sprake is van een brandmeldinstallatie met ruimtebewaking in relatie tot ontvluchting, zie artikel 6.20 lid 5 Bouwbesluit 2012, moeten minimaal de alarmgevers in het desbetreffende deel automatisch worden aangestuurd bij het in alarm komen van een automatische melder in dat deel.	
6.4.1	Vertraging in de activering door automatische brandmelders	☐ Ja, ... minuten ☒ Nee Opmerking: De vertraging behoort in de brandmeldcentrale te worden uitgevoerd.
	Toelichting:	
9.3	Doormelding van storing Zie brandmeldinstallatie	☐ Intern locatie: ☒ Extern ☒ PAC ☐ Andere locatie:
	Toelichting:	
10.2.2	Uitvoering bedieningspaneel	Alleen specificeren wanneer een tekstpaneel niet toereikend is ☐ Geografisch paneel
	Toelichting:	

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Afdeling Risicobeheersing
Behoort bij brief : 534/Bta-2018
Datum : 03-10-2018

§	Omschrijving	Eis	
11.2	Kleur optische signaalgever	☐ Wit ☐ Rood ☐ Anders, ... ☐ Andere locatie:	
	Toelichting:		
14.2	Omvang ontruimingsgebied	☒ het gehele object ☐	
		Ruimten die van het ontruimingsgebied worden uitgesloten: ☒ Niet en uitsluitend van buitenaf betreedbare ruimten ☐ ☐	
	Toelichting: Ruimten die van het ontruimingsgebied worden uitgesloten conform de NEN 2575.		
14.3	Alarmeringszones	Afzonderlijke alarmeringszones	Aangestuurd door detectiezone
		1 - alle detectiezones	alle detectiezones
		Bij atria: ☐ Alle ruimten die aan de atria grenzen	
	Toelichting:		
15.2.2 en 15.2.3	Locatie en aantal bedieningspanelen	hoofdbedieningspaneel ☒ in combinatie met brandmeldcentrale	
		Nevenbedieningspanelen ☒Niet van toepassing ☐	
	Toelichting:		
15.4/5 en 8.1	Bijzondere omgevingsinvloeden alsmede akoestische eigenschappen van ruimten die van invloed kunnen zijn op de projectie.	Ruimte Algemeen	Omstandigheden -
	Toelichting:		

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Afdeling Risicobeheersing
Datum : 04-10-2018

§	Omschrijving	Eis
--	Aanvullende opmerkingen	☐ Nee ☒ Ja

Aanvullende eisen/opmerkingen:

De ontruimingsalarminstallatie moet conform NEN2575 deel 1 en 3; 2012. Inzake functiebehoud voor bekabeling, ophanging en montage van transmissiewegen is NPR2576:2005 van toepassing.

Het beheer, de controle en het onderhoud van de installatie moeten overeenkomstig NEN 2654-2 worden uitgevoerd.

Een ontruimingsplan dient voorhanden te zijn.

Bij verandering van inrichting en/of het gebruik van het bouwwerk moet de eigenaar c.q. gebruiker de Gemeente en het branddetectie bedrijf van de wijzigingen op de hoogte te stellen

Het object wordt eveneens voorzien van een brandmeldinstallatie conform NEN2535.

BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland
Afdeling Risicobeheersing
Behandeld bij tel : 531/Rta-2018
Datum : 05-10-2018

bureau veldweg
BRANDVEILIGHEIDSADVISEURS

Goedkeuring

Partij	Gegevens	Handtekening
Bevoegde autoriteit (gemeente)	Gemeente Amsterdam Postbus 202 1000 AE Amsterdam Telefoon: Contactpersoon:	datum:
Eigenaar/gebruiker	Winkel Nieuwendijk Nieuwendijk 188-190 1012 MV Amsterdam Telefoon: Contactpersoon:	datum:
Opsteller PvE	Bureau Veldweg BV Postbus 100 5430 AC Cuijk telefoon: 0485 44 28 01 Contactpersoon:	datum: 18 mei 2018