Omgevingsdienst
noordzeekanaalgebied

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
088-5670200

www.odnzkg.nl

De bestuurscommissie van stadsdeel Zuid
T.a.v. de heer/mevrouw
President Kennedylaan 923
1079 MZ Amsterdam

Betreft: advies bouwconstructies aDGK-01 WOONGEBOUW – VEILIGHEIDSPLAN (Bouwputwanden (Cuttersoilmix=CSM))

Contactpersoon

Contactgegevens

Zaaknummer
11992748

Documentnummer
24986755

Datum
19 juni 2023

Geachte heer/mevrouw ,

Op uw verzoek hebben wij constructieve aspecten beoordeeld aangaande het project met de volgende kenmerken:

Projectlocatie: Van Eeghenstraat 70-72, Amsterdam
Projectomschrijving: Nieuwbouw
Aanvraagnummer: OLO-4491235

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het aannemelijk is dat deze gegevens voldoen aan de relevante bepalingen en voorschriften van het Bouwbesluit 2012. Wij zien geen bezwaar tegen uitvoering van het desbetreffende onderdeel van het project conform het overzicht van de constructieve gegevens in de documentenlijst.

Daarbij gelden de volgende aandachtspunten bij de uitvoering:

1) Grootsamenstelling en hoeveelheid afstemmen op de benodigde sterkte (Tau en f'd) en stijfheidseigenschappen (E) van de wand;
2) De profielen volgens tekening en daarbij genoemde staalkwaliteit te lood inbrengen;
3) De inclinokokers op genoemde locaties met de staalprofielen inbrengen;
4) Bij ontgraven per grondlaag voldoende steekproeven nemen om volgens de waarschijnlijkheidsleer de gerealiseerde eigenschappen te kunnen controleren
5) Tijdig fase 5 (verwijderen 1e stempelraam) doorrekenen en indienen en zo nodig extra voorzieningen treffen
6) 1E Stempelraam tijdig doorrekenen, uittekenen en indienen;
7) Tijdig een op de berekening afgestemd monitoringplan inclusief alarm en grenswaarden met voldoende meetmomenten indienen bij de het bevoegd gezag (bouwinspecteur/handhaving);
8) De resultaten van de monitoring moeten regelmatig worden ingediend bij de het bevoegd gezag (bouwinspecteur/handhaving);
9) Bij de laatste meter ontgraven opletten dat daar gefaseerd het 0,4 m dikke zandbed in wordt aangebracht conform par 2.42 van rapport NT22540a2!

Hierbij zijn ook eventueel door u aangegeven risico's in de adviesaanvraag in acht genomen.

Voor de documenten waar dit advies betrekking op heeft, zie bijgaande documentenlijst.
Zie hiervoor tevens de link in de email.

Wanneer u afwijkt van het door ons afgegeven advies horen wij dat graag.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,

adviseur constructieve veiligheid

Dit document is digitaal vastgesteld. Vandaar dat een zichtbare handtekening ontbreekt.

Dit document is opgesteld ten behoeve van informatieverstrekking aan het bevoegd gezag. Wij verzoeken u deze informatie vertrouwelijk te behandelen op grond van artikel 10 lid 2 sub d Wet openbaarheid van bestuur en niet te gebruiken voor derdenverstrekking.