

Begane grond



1e Verdieping





Principe stutconstructie.



dakvloer



detail 1.



detail 2.

Maten in het werk controleren

Algemeen

Onderlegger Tekening maatwerk bouwadvies 25-09-17.

Algemene maatvoering volgens tekeningen architect.

Aangegeven in het dragende betselwerk onder de vloer.

Wijze van aangeven kolommen: ------ aangend element boven doorsnede / ------ aangend element onder doorsnede

Geveldragers volgens berekening en tekening leverancier.

Hekwerken en doorvalbeveiligingen volgens berekening en tekening leverancier.

Staalconstructie

staalkwaliteit IPE/HE-profielen	:	S235
staalkwaliteit buizen	:	S275
staalkwaliteit kokers	:	S275
boutkwaliteit	:	8.8
ankerkwaliteit	:	4.6

Algemeen ■ = van toepassing

- lassen a 4/5? (min. 4mm) (hand-) andere aangegeven
- las- en voetplaten nadien affrezen
- detailberekeningen en tekeningen ter controle aanleden aan de constructeur
- stralen en metiën
- Thersolch verdiepen, beschadigde delen behandelen met zinkstofcompound
- 2x in de epoxyprimer
- bevestigingsankbden RVS (AIS 304)
- RVS bevestigingsankbden isoleren met nylon ring
- constructie op spanning brengen
- constructie aarden/ket
- constructie brandwerend bekleden of verven
- excentrisch belaste stalen liggers tijdelijk ondersteunen

- lijmankers
  - - in/aen met Edilon Sto-R 2K (of gelijkwaardig)
  - - in/a verwerken volgens voorschriften leverancier
- windverbanden op spanning brengen
- voor bouwkundige voorzieningen zie tekeningen architect
- kanaalplaten koppelen aan staalconstructie
- dakafwerking aan bijlewerk afschot min. 10mm per m'
- noodoverstorten openingen, waarbij maximaal 50mm water op dak mag blijven staan
- stalen delplaten in betafteenverband leggen
- diakplaten berekenen volgens voorschriften leverancier
- stalen delplaten dienen als kolk- en kiesteunen berekening ter controle aanleden aan constructeur

De Ingenieursgroep BV
Keizersgracht 182
Postbus 14697
1001 LC Amsterdam
T. 020-688 09 84
E. info@deingenieursgroep.nl
W. www.deingenieursgroep.nl

Project : JJM Vegterstraat 10)(2e Amsterdam

Opdrachtgever :

(10)(2e)

Onderdeel : Doorbraken

Projectnr.	Schaal :	Formaat :	Getekend :	Datum :	Wijziging :	Blad :
17564	1:50/5	1000x594	AvO	1-12-17	A / B	-01-