BRANDWEER
Amsterdam-Amstelland

Gemeente Amsterdam
T.a.v. [redacted]
Amstel 1, 1011 PN
Amsterdam

Datum	30 december 2023	Telefoon	020 - 555 6000
Onze referentie	480/Eta-2023-Aanvullend	E-mail	[redacted]@veiligheidsregioaa.nl
Uw referentie	Z/23/2202170	Behandelend adviseur	[redacted]
Adres	Floraweg, Floraveld	P-nummer	1000008
Onderwerp	Aanvullend advies mogelijk scenario Floravuur 2023-2024		

Geachte heer [redacted]

Naar aanleiding van de te verwachte weersvoorspelling tijdens de jaarwisseling op 31 december 2023 / 1 januari 2024 geven wij u dit aanvullend advies.

Voor de vergunningsaanvraag voor het evenement “Oudejaars Amsterdam Noord 2023” is op 12 oktober 2023 een adviesaanvraag ingediend door Stadsdeel Noord. Hier hebben wij op geadviseerd. Zie hiervoor ons advies met referentie 480/Eta-2023 van 30 oktober 2023. Dit evenement betreft een jaarlijks terugkerend evenement. Ook op voorgaande edities hebben wij geadviseerd.

Gezien de verwachte weersvoorspelling, mogelijk windkracht 5 of hoger, is ons gevraagd welke mogelijke scenario’s er zijn om het evenement toch doorgang te laten vinden.

Windkracht 5 heeft de benaming vrij krachtig, er is sprake van opwaaiend stof hinderlijk voor de ogen, gekuifde golven op meren en kanalen en vuilcontainers waaien om. Vanaf windkracht 6 spreekt men van krachtig, paraplu’s zijn met moeite vast te houden. Naast de windkracht zijn ook de windrichting en mogelijke windstoten van belang.

In deze situatie zien wij het risico in de windkracht in combinatie met de windrichting. Uitgaande van de weersvoorspelling is de verwachting dat de windrichting vanaf het Floraveld richting de Buiksloterdijk zal waaien. Deze dijk kenmerkt zich door veelal monumentale panden. Indien er sprake is van harde wind dan bestaat het risico op vliegvuur. Vliegvuur zijn gloeiende deeltjes die verplaatst worden via de wind. Op 1 januari 2019 heeft de combinatie van ongunstige wind en vliegvuur geleid tot verschillende branden in Duindorp (Scheveningen). Hier was sprake van windkracht 4 à 5. Hierbij moet gezegd worden dat er sprake was van een grotere massa (vuurlast) en hoogte (meer dan 35 meter).

Wij adviseren u om het evenement vanaf windkracht 5 (maximaal 10,7 m/s) niet door te laten gaan of aanvullende maatregelen te treffen. Vanaf windkracht 6 (13,8 m/s en hoger) adviseren wij om het evenement volledig te annuleren.

Bovenstaand advies is gelijk aan voorgaande edities van het floravuur.

De eventuele aanvullende maatregelen staan hieronder genoemd:

- Met de te verwachten windsnelheid van windkracht 5 bft (8,0 -10,7 m/s) met windstoten van 7 bft (13,9-17,1 m/s) uit Zuid-Westelijke richting (bron KNMI 30-12-2023 10.00 uur) adviseren wij om de hoogte van het vreugdevuur maximaal 5 meter aan te houden en zonder kerstbomen. In aanvulling daarop adviseren wij om aan de zijde waar mogelijk vliegvuur verwacht kan worden te voorzien in een waterscherm wat direct inzetbaar is.

Bezoekadres
IJ-tunnel 4
1011 TA Amsterdam

Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

(020) 555 6000
[redacted]@veiligheidsregioaa.nl
www.brandweeraa.nl/amsterdam-amstelland

Het waterscherm moet voldoende hoogte en watermassa produceren om bedreigde woningen te kunnen afschermen. Een waterscherm en de daarbij behorende installatie moet bediend worden door bevoegde personen. Dit kunnen bijvoorbeeld rijks gediplomeerde brandwachten zijn die bekend zijn met de installatie.

- Vanaf windkracht 6 (13,8 m/s en hoger) en hoger adviseren wij om het evenement sowieso te annuleren.
- Indien er vliegvuur wordt waargenomen adviseren wij om direct de hulpdiensten te waarschuwen en het Floravuur te doven.
- Ook willen wij erop wijzen dat het ontbranden van het vuur op een veilige wijze dient te gebeuren en ook hierbij rekening te houden met de toegenomen wind.

Ten slotte willen we bovenop dit advies, in een breder perspectief, ook uw aandacht vragen voor de mogelijk beperkte inzet van de brandweer met betrekking tot stormafhandelingen. Gezien de jaarwisseling is het onze verwachting/ervaring dat wij al onze capaciteit nodig zullen hebben voor brandbestrijding en levensreddende/bedreigende handelingen. Wij zullen niet of slechts beperkt inzetbaar zijn voor, niet levensbedreigende stormschade-afhandelingen. Wij adviseren u dan ook om hier rekening mee te houden en de calamiteitendienst van de gemeente hierover te informeren en voor te bereiden.

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via bovengenoemd telefoonnummer.

Vriendelijke groet,

5.1, 2, e
5.1, 2, e Risicobeheersing

Bijlagen:

1. *Adviesbrief Brandweer 480/Eta-2022 van 30-10-2023;*
2. *Vergunning (deel: besluit) d.d. 14-11-2023;*
3. *Tabel KNMI windsnelheden volgens Beaufort*

Bezoekadres
IJtunnel 4
1011 TA Amsterdam

Postadres
Postbus 92171
1090 AD Amsterdam

(020) 555 6000
5.1, 2, e @veiligheidsregioaa.nl
www.brandweeraa.nl/amsterdam-amstelland