From: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Sent: Tue, 11 Aug 2020 14:25:45 +0200
To: '5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Subject: FW: Scheepsbouwweg-geluidrapport
Attachments: R057240aa.00001.eh_01_002_akoestisch onderzoek bouwplan scheepsbouwweg.pdf

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Project Managementbureau
Gemeente Amsterdam

Tel: 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e@gmail.com]
Verzonden: maandag 29 juni 2020 14:16
Aan: 5.1,2,e
CC: 5.1,2,e
Onderwerp: Fwd: Scheepsbouwweg-geluidrapport

Beste 5.1,2,e

Bij deze het geluidsrapport.

Zie ook de communicatie tussen 5.1,2,e en 5.1,2,e van LBPsight dat kan worden voldaan aan de "principe" eis indien niet 100% van de woningen een geluidsluwe gevel hebben.

Groet,
5.1,2,e

5.1,2,e
M: 5.1,2,e
E: info@kadenoord.nl

---------- Forwarded message ---------
Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@lbpsight.nl>
Date: ma 6 jun. 2016 om 10:21
Subject: RE: Scheepsbouwweg-geluidrapport
To: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>, 5.1,2,e@gmail.com <5.1,2,e@gmail.com>, info@kadenoord.nl <info@kadenoord.nl>, 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>

Hoi 5.1,2,e 5.1,2,e

Bijgaand een aangepast rapport, inclusief buslijnen (leidt tot 1 à 2 dB hogere waarden maar nog steeds ruim binnen de normen) en vermelding dat Tuigerstraat en Klinkerweg niet relevant zijn. Verder heb ik ook de teksten met betrekking tot de geluidsluwe zijde aangepast:
Volgens mij zijn er wel degelijk geluidluwe zijden zodat aan deze principe-eis wordt voldaan. Als dat door reflecties bij hoekwoningen met dakterrassen niet het geval zou zijn kan dat door toepassing van een terrasscherm worden opgelost.
Overigens: het is een principe-eis, dus als bij een ondergeschikt aantal woningen niet voldaan wordt is dat m.i. geen probleem. Is zo ook al eerder door TAVGA geaccepteerd (25% bijv. bij NDSM-werf).

5.1,2,e

Van: 5.1,2,e @amsterdam.nl]
Verzonden: maandag 6 juni 2016 08:57
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @lbpsight.nl>
Onderwerp: FW: Scheepsbouwweg - gezamelijke berging

Van: 5.1,2,e @gmail.com]
Verzonden: vrijdag 3 juni 2016 09:10
Aan: 5.1,2,e
CC: 5.1,2,e @gmail.com); 5.1,2,e
Onderwerp: Scheepsbouwweg - gezamelijke berging

Beste 5.1,2,e

Je noemde dat sommige woningen geen berging hebben. Het ***Bouwbesluit*** geeft een uitzondering op de regel dat elke woning een eigen bergruimte moet hebben. De woningen met een verblijfsruimte van minder dan 40m2 (GBO 50m2) hebben een gezamenlijke berging van minimaal 1,5m2 per woning. Dit is volgens het Bouwbesluit art 4.31 lid 2.

http://www.bouwbesluitonline.nl/Inhoud/docs/wet/bb2012_nvt/artikelsgewijs/hfd4/afd4-5

Gr. 5.1,2,e

Op 1 jun. 2016 om 15:02 heeft 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl> het volgende geschreven:

> Beste 5.1,2,e en 5.1,2,e
>
> Gisteren is het geluidsrapport voorgelegd aan de TAVGA, helaas minder succesvol dan verwacht.
> Ik heb 5.1,2,e al geïnformeerd over de noodzakelijke aanpassingen aan het geluidsrapport.
>
> - Het rapport dient te worden aangevuld met gegevens over de buslijnen en de Tuigerstraat.
> - De conclusie dat alle woningen zijn voorzien van een geluidluwe zijde wordt door TAVGA niet gedragen, en daar ben ik het bij nadere bestudering van het plan mee eens.
> - De hoekwoningen en enkele van de woningen in de zijstraten hebben zonder voorzieningen te treffen geen geluidluwe zijde.
> - TAVGA gaf de suggestie mee dat de toegang tot een dakterras evt als gelijkwaardige oplossing kan worden beschouwd voor een geluidluwe zijde, mits goed uitgevoerd natuurlijk.
> - De gevonden oplossingen dienen aan een algemene toelichting of notitie worden toegevoegd.

Het nieuwe rapport kan op zijn vroegst op 12 juli worden voorgelegd aan de TAVGA.
Om de vertraging verder te beperken ben ik het besluit hogere waarden nu aan het voorbereiden op basis van de oude gegevens. Het plan wordt volgende week gepubliceerd op basis van deze foutieve informatie, dat geeft gelegenheid om het plan in de tussentijd aan te passen.
Het is me overigens opgevallen dat sommige woningen geen eigen berging hebben, dit is problematisch voor de tweede fase.
Voor vragen sta ik uiteraard tot jullie beschikking.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
Senior coördinator omgevingsvergunningen
Stadsdeel Noord

Gemeente Amsterdam

T 5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl
Buikslotermeerplein 2000
1025 XL Amsterdam
noord.amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, wo en do

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing
amsterdam.nl/proclaimer

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. De gemeente Amsterdam staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door de gemeente Amsterdam niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. De gemeente Amsterdam staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door de gemeente Amsterdam niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.