



Oostgevel Nes

RENVOOI

- metselwerk Rokin 21, grijs
- metselwerk Rokin 21, grijs, verfanding
- leien dak
- natuursteen Rokin 21, muschelkalk
- natuursteen Rokin 49, Franse kalksteen
- natuursteen Rokin 49, blauwe hardsteen
- cementpleister
- keramisch materiaal
- aluminium / staal gepoedercoat
- zinken dak
- glas

Bouwkundig

- peil=700mm+NAP, is bovenkant afgewerkte begane grond vloer
- alle maatvoering fox pal!
- hekwerken/balustraden h=1000mm, bij niveauverschil >13m. h=1200mm. niet beklimbaar tussen 200-500mm
- veiligheidsbeglazing: glazen afscheidingen voorzien van doorvalveilig glas, bestaand tot 1m hoogte uit gelaagd glas met een minimale dikte van 2x8mm volgens NEN 2608
- het plaatse van de entree van de winkel is tussen de afgewerkte vloer en het aansluitende terrein een hoogteverschil gelijk aan of kleiner dan 0.02 m
- gebouwdelen toegankelijk min. 930x2150mm, diagonaal 900x2300mm
- inbraakwerendheid deuren, ramen en kozijnen volgens aan weerstandsklasse 2 volgens NEN 5087
- waterdampdichte materialen vloer, wand en plafonds in sanitaire ruimten voldoen aan NEN 2778
- water- en waterdichtheid en vochtwerende voorzieningen conform NEN 2686 resp. NEN 2778
- weren van muizen en ratten wordt uitgevoerd volgens bouwbesluit art. 3.17.1.
- Thermische isolatie:
  - keldervloer: Rc = 2,5 m²K/W
  - kelderwand: Rc = 2,5 m²K/W
  - gevels: Rc = 3,5 m²K/W
  - daken: Rc = 3,5 m²K/W

Constructies

- berekening, dimensionering en brandwerendheid zie het rapport van IMG 3176-a HS-01 Rokin d.d. 03-09-2020

Brandveiligheid / vluchten

- Maatregelen brandveiligheid en materiaaleisen zijn omschreven in de rapporten van Search het kenmerk 20055_Rokin 21 en 49_Rapportage Brandveiligheid_V10 incl bijlagen. L195_10-PvE-01 (delft), L195-10-PvE-02 (Gent), L195-20-UPD-1gn_01(delf) en L195-20-UPD-2gn_01(Gent).
- Ontruiming en vluchten zie de rapportes van Search met kenmerken L195-01 ROKIN 21 - LKA-versie BUITEN lunchtijd, L195-01 ROKIN 21 - LKA-versie TUIDENS lunchtijd
- Vluchtroutes gegeven/berekend volgens de uitgangspunten
- Voor de winkelruimten geldt dat de vluchtroute via de winkelruimte niet wordt toegepast, dient eerst gevrijwaard bij brand en rookgassen te beschermen, in overige ruimten (de technische ruimten) moet de hoofddraagconstructie een sterkte bij brand hebben van tenminste 90 minuten.
- Hoofddraagconstructie bestaanden staalconstructie: kolommen met beton gevuld, liggers brandwerend gecklibord of bekleed.
- Voorzieningen voor afvoer van rookgassen zijn overeenkomstig NEN 6062
- Voor de winkelruimten geldt dat vluchtroute via de winkelruimte niet wordt toegepast, de vluchtroutes liggen aangesloten op de wanden en worden aan het gestelde in NEN 6059/6060 voldaan. Vluchtroutes zijn gemarkeerd met vluchtwegbebording. Statische druk bij het openen van een 100 KPA bij gelijktijdig gebruik van twee vleugelsgeels.
- Deuren in vluchtroutes dienen zonder losse hulpmiddelen kunnen worden geopend
- De daken en gevels van Technische ruimten dienen 30 min brandwerend te zijn (van binnen naar buiten).

Algemeen

- De metroaansluiting in de kelder is geen onderdeel van deze aanvraag
- De kozijnen worden in RAL 7021 uitgevoerd
- De maatvoering van de constructie is indicatief. Voor exacte positie, maatvoering en afwerking van colstructieve elementen dienen de tekeningen van IMG geraadpleegd te worden.

KOZIJN NUMMERS (positie en materiaal kozijn):

A-:	Rokin 21
B-:	Rokin 49
iH	interieur hout
iA	interieur aluminium
eA	exterieur aluminium
eS	exterieur staal
eJ	exterieur jazo

RENVOOI GLAS

buitenruit — binnenruit

- enkelglas
- dubbelglas
- doorvalveilig
- letselveilig
- Z1: coolite glas
- Z2: zonwerendglas, glas grijs in de massa gekleurd
- *: 30 min brandwerend van buiten naar binnen
- *EI 30: 30 min brandwerend van binnen naar buiten
- MG: melkglas
- ZG: gelaagd glas met er tussen gelaste gaasstrook prot met rondom LED verlichting

Rijnboutt bv
The Netherlands
T: +31 (0)20-430 48 50
www.rijnboutt.nl



werknummer
1926

opdrachtgever
Adyen

werk
Rokin 21 en 49
Amsterdam

stadium
omgevingsvergunning

onderwerp tekening
Oostgevel Nes
gevels Rokin 21

schaal
1:50

formaat
A0

getekend

datum
20-08-2020

gewijzigd

tekeningnummer
321A

Rijnboutt