RENVOOI

MATERIALEN:

beton	lage begroeiing	Dak	Rc=6,0 m2.K/W
lichte wand woningscheidende/ commerciële scheidende ruimte	houten dek	Gevel	Rc=4,5 m2.K/W
kalkzandsteen	gras	Vloer	Rc=4,5 m2.K/W
lichte scheidingswand			
isolatie			
houtskeletbouw wand			

SYMBOLEN:

- deur zelfsluitend
- 30 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO), conform rode stippellijn
- 60 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO), conform groene stippellijn
- Pb — deuren in vluchtrichting voorzien van paniekbeslag
- Ls — deur te openen zonder gebruik te maken van losse hulpmiddelen (in vluchtrichting)
- mobiel blusapparaat
- brandslanghaspel
- BWL — brandweerlift
- BMP — brandmeldpaneel
- DBL — droge blusleiding
- droge blusleiding aansluiting

- De bouwconstructie bezit een brandwerendheid tot bezwijken van 120 minuten.
- De constructies welke van invloed kunnen zijn op de brandwerende scheidingen bezitten een brandwerendheid die tenminste voldoet aan de eis die gesteld is aan desbetreffende bijbehorende brandwerende scheidingen.
- Voor de brandwerende scheidingen WBDBO zie opgave/tekeningen/rapportage bouwfysisch adviseur.
- De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van aan die van de desbetreffende wand of vloer.
- De geeiste brandwerendheid van wanden, kolommen, balken, ramen, deuren etc. is/wordt aangetoond d.m.v. een geldig rapport.
- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, van een bouwwerk waarvan een voor personen bestemde vloer tenminste 5m boven het meetniveau ligt, voldoet vanaf het aansluitende terrein tot een hoogte van tenminste 2,5m aan brandklasse B.
- In het bouwwerk is een drogeblusleiding aangebracht welke voldoet aan de NEN 1594.
- Materiaal toegepast aan de binnenzijde van een schacht, een koker of een kanaal grenzend aan meer dan een brandcompartiment of subbrandcompartiment met een inwendige doorsnede groter dan 0,015m², voldoet over een dikte van tenminste 0,01m, gemeten loodrecht op de binnenzijde, aan brandklasse A2.
- Brandslanghaspels/blustoestellen volgens specificatie installatie adviseur.
- Constructies volgens opgave/tekeningen constructeur.
- Installaties volgens opgave/tekeningen installatie adviseur.
- Brandveiligheidsplan volgens opgave/tekeningen/rapportage bouwfysisch adviseur.
- De aanduiding van de gebruiksfunctie, verblijfsgebieden, verblijfsruimten en de afmetingen en de bezetting van alle ruimten inclusief totaaloppervlakten per gebruiksfunctie opgave/tekeningen/rapportage bouwfysisch adviseur.
- Blok B en C zijn voorzien van een brandweerlift
- Het leidingplan en aansluitpunten van gas- , elektra- en waterleiding volgens opgave/tekeningen installatie adviseur
- Het leidingplan en aansluitpunten van riolering en hemelwaterafvoeren volgens opgave/tekeningen installatie adviseur
- Voor de brandmeldinstallatie en vluchtrouteaanduidingen volgens opgave/tekeningen installatie adviseur
- Voor sprinklerinstallatie volgens opgave/tekeningen installatie adviseur
- Voor noodstroomvoorziening en -verlichting volgens opgave/tekeningen installatie adviseur
- PEIL = 0 = 600+NAP
- Randprojecten indicatief weergegeven
- De rookmelders (RM) woning zie tekeningen P-520
- Daglichtberekeningen volgens opgave/rapportage bouwfysisch adviseur

- Inbraakwerendheid conform afdeling 2.15
- Wateropname conform artikel 3.27
- Bescherming tegen ratten en muizen conform afdeling 3.17
- Wering van vocht conform afdeling 3.5
- Luchtdichtheid conform artikel 5.4 Luchtvolumestroom
- Waterdichtheid conform artikel 3.5 Wering van vocht
- Vloerafscheiding conform afdeling 2.3
- Trappen conform afdeling 2.5

Opdrachtgever: **MRP Development**

Project: **Blokken B & C**

Onderdeel: **Plattegrond 2e verdieping**

Tekeningnummer: **P-504**

Werknummer: 2018040 | Schaal: 1 : 100 | Formaat: A0++ | Fase: OV | Status: Definitief

VenhoevenCS Hoogte kadijk 143 F15 / NL-1018 BH Amsterdam T +31 (0)20 6228210 / E info@venhoevencs.nl

Getekend: 28.11.2019

...CS www.VenhoevenCS.nl