[ ]

Van: [ ]
Verzonden: maandag 15 juli 2019 12:25
Aan: [ ]; [ ]
CC: [ ]
Onderwerp: 1932 Marnixstraat 2 - fundering
Bijlagen: 5221BT910321.jpg; 5221BT910322.jpg; 5221BT910323.jpg; 5221BT910324.jpg; 010056916878.jpg; 010056916984.jpg

Beste [ ],

Bij de opname is geen enkele aanleiding naar voren gekomen om aan te nemen dat er funderingsproblemen zijn. Dat blijkt ook uit de lintvoegmeting welke je ons hebt toegestuurd. De kans dat er binnen 10 jaar iets aan de fundering uitgevoerd moet worden lijkt daarom klein.

Hierbij nog, conform afspraak, het historisch beeldmateriaal van de beeldbank van het amsterdams stadsarchief.

Met vriendelijke groet,

[ ]

[ ]

archivolt architecten bv

Hoogoorddreef 5

1101 BA Amsterdam

T 020 690 5070

www.archivolt.eu