**Nr. 18**

*Overal 10.2.e*

**Tabel t.b.v. sluitingslurist (te gebruiken tijdens interview met de Brandweer)**

Versie 30 april 2015

Adres: [redacted] Gebruiksfunctie: Woon/logies

Datum controle : _____ Adviseur: [redacted]

X = voldoet niet

– = niet van toepassing of voldoet

| –/X | Bouwbesluit | | |
|---|---|---|---|
| | Stuur-artikel | Voorschrift | Korte omschrijving |
| – | | 1.16(+ artikel 1a Woningwet) | *Zorgplicht installaties*<br>(niet alleen br. Veiligh install, maar ook onveilige elektra |
| X | 2.87 | 2.88-2.89-2.90 | *Ligging, omvang, WBDBO brandcompartiment* |
| X | 2.97 | 2.98-2.99-2.100 | *Ligging, omvang, WBDBO subbrandcompartiment* |
| X | 2.111 | 2.113-2.114-2.115 | Beschermde route/ Extra beschermde vluchtroute/ veiligheidsvluchtroute |
| X | 6.1 | 6.3 | Noodverlichting |
| – | 6.7 | 6.8 | Elektra voldoet niet |
| X | 6.19<br>6.22 | 6.20<br>6.23 | Brandmeldinstallatie<br>Onruimingsalarminstallatie |
| X | 6.22 | 6.24 | Vluchtrouteaanduiding |
| – | 6.22 | 6.25 | Draairichting deur |
| X | 6.22 | 6.26 | Zelfsluitende deur |
| – | 6.27 | 6.31<br>6.33 | Draagbare blustoestellen<br>Aanduiding blusmiddelen |
| X | 6.35 | 6.36 | Brandweeringang |
| – | 7.1 | 7.8 | Opslag in stookruimte |
| – | 7.1 | 7.9 | Gebruik stooktoestel |
| – | 7.1 | 7.10 | Plaatsen brandbare stoffen in vluchtroute |
| X | 7.11 | 7.12 | Deuren in vluchtroutes te openen zonder gebruikmaking van losse voorwerpen |
| – | 7.11 | 7.16 | Belemmeren van vluchtmogelijkheden, o.a. struikelgevaar. |