5. LIJST VAN VERMELDE DOCUMENTEN

BRL 0203:1995	Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton d.d. 1 april 1995.
BRL 1331:1995	Platen en vormstukken van geëxpandeerd polystyreen (EPS) voor thermische isolatie van systeemvloeren.
NEN 1068:1993	Thermisch isolatie van gebouwen, 3e druk augustus 1991 + Correctieblad september 1993.
NPR 2652:1991	Vochtwering in woongebouwen - Wering van vocht van binnen - Wering van vocht van buiten - Voorbeelden van bouwkundige constructies.
NEN 2686:1991	Luchtdoorlatendheid van gebouwen. Meetmethoden.
NEN 2778:1993	Vochtwering in gebouwen. Bepalingsmethoden, 1e druk oktober 1991 + Correctieblad september 1993.
NEN 3550:1986	Cement. Definities, eisen en keuring 1979 + Aanvulling 1986.
NEN 3868:1991	Voorspanstaal
NPR 5070:1991	Geluidwering in woongebouwen - Voorbeelden van wand- en vloerconstructies.
NEN 5905:1988	Toeslagmaterialen voor beton. Zand en grind.
NEN 5950:1992	Voorschriften Beton - Technologie (VBT), 1e druk december 1986 + Aanvulling 1e druk oktober 1991 + Correctieblad 2e druk maart 1992.
NEN 5967:1988	Beton. Bepaling van de volumieke massa, 1e druk november 1988.
NEN 6008:1993	Betonstaal 1991 + Correctieblad augustus 1993.
NEN 6064:1991	Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen.
NEN 6066:1992	Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal(combinaties) + Correctieblad maart 1992.
NEN 6068:1991	Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten.
NEN 6075:1991	Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten.
NEN 6082:1991	Brandveiligheid van gebouwen. Woningen en woongebouwen. Prestatie-eisen.
NEN 6702:1993	Technische grondslagen voor bouwconstructies. TGB-1990. Belastingen en vervormingen, 1e druk 1991 + 2e Correctieblad september 1993.
NEN 6720:1994	Technische grondslagen voor bouwconstructies. TGB-1990. Voorschriften beton. Constructieve eisen en rekenmethoden VBC 1990, 1ste druk september 1991 + Correctieblad, 1e druk maart 1992 + wijzigingsblad NEN 6720/A1, septemeber 1994.
NEN 6722:1988	Voorschriften Beton Uitvoering (VBU 1988), 1e druk mei 1989.
NEN 6725:1994 (Ontwerp)	Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd beton.
Bouwbesluit	Het Bouwbesluit zoals gepubliceerd in het Staatsblad 1991, 680 en de op het ogenblik van publikatie van deze beoordelingsrichtlijn geldende Ministeriele Regelingen zoals gepubliceerd in de Staatscourant 1992, 100, 101, 104, 188 en Staatscourant 1993, 249.

6. TEKENINGBLADEN

De onbenoemde materialen (gearceerde wand en spouwbladen) betreffen een steenachtig materiaal met een massa per oppervlakte van minimaal 170 kg/m² en een rekenwaarde van de warmtegeleidingscoëfficiënt λ van minimaal 0,8 en maximaal 2,0 W/mK, zoals bijvoorbeeld kalkzandsteen, traditioneel metselwerk en beton.

Tabel 5 - Overzicht details en temperatuurfactoren voor vloerkonstrukties met een warmteweerstand van 2,5 m²K/W.

detail	$f_{2d} \geq 0,5$	$f_{3d} \geq 0,5$	$f_{2d} \geq 0,65$	$f_{3d} \geq 0,65$
2/BG	voldoet	voldoet	voldoet	per bouwaanvraag*) bepalen
7/BG	voldoet	voldoet	voldoet	per bouwaanvraag*) bepalen
9/BG	voldoet	voldoet	voldoet	per bouwaanvraag*) bepalen
10/BG	voldoet	voldoet	voldoet	per bouwaanvraag*) bepalen
19/BG	voldoet	voldoet in combinatie met 21 of 22 BG	voldoet niet	voldoet niet
20/BG	voldoet	voldoet in combinatie met 21 of 22 BG	voldoet niet	voldoet niet
21/BG	voldoet	voldoet in combinatie met 19 of 20 BG	voldoet niet	voldoet niet
22/BG	voldoet	voldoet in combinatie met 19 of 20 BG	voldoet niet	voldoet niet

*) Dit kan per producent natuurlijk ook tijdens het attesteringsonderzoek aangetoond worden

Toelichting op tabel

- bij 19 t/m 22BG geldt : h ≥ 180 mm;
- bij 2 t/m 19 BG en 21BG geldt : dikte binnenspouwblad ≥ 100 mm;
- bij 20 en 22 BG geldt : dikte binnenspouwblad ≤ 200 mm.