

Projectgegevens

Projectomschrijving : 5.1, 2, e [redacted] te Amsterdam
Adres project : 5.1, 2, e [redacted]
Plaats project : 5.1, 2, e Amsterdam
Werkzaamheden : Brandwerend behandelen staalconstructie.

Namen en adressen van betrokken partijen

Object eigenaar

Opdrachtgever : 5.1, 2, e [redacted] & 5.1, 2, e [redacted]
Contactpersoon : 5.1, 2, e [redacted]
Emailadres : 5.1, 2, e @ 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted] nl
Adres : 5.1, 2, e [redacted] 5.1, 2, e [redacted]
5.1, 2, e [redacted]
Telefoon : 5.1, 2, e [redacted]

Onderaannemer

Naam : Firestop
Adres : 5.1, 2, e [redacted]
Postcode/plaats : 5.1, 2, e [redacted] Leeuwarden
Telefoon : 5.1, 2, e [redacted]
Fax : 5.1, 2, e [redacted]

Certificaat van behandeling

FireStop B.V.
5.1, 2, e
5.1, 2, e Leeuwarden



Naam opdrachtgever: 5.1, 2, e & 5.1, 2, e
5.1, 2, e 5.1, 2, e
5.1, 2, e

Project naam: 5.1, 2, e te Amsterdam

Leeuwarden 29-06-2023

Projectomschrijving

Het brandwerend behandelen ten behoeve van het project: 5.1, 2, e te Amsterdam

Projectomschrijving : 5.1, 2, e te Amsterdam
Adres project : 5.1, 2, e
Plaats project : 5.1, 2, e Amsterdam

Behandeling

De kolommen zijn brandwerend bekleed met 1 laag 15mm Promatect-H

De liggers zijn brandwerend bekleed met 2 lagen 15mm Promatect-H

Bekledingsdiktes conform opgave constructeur/adviseur

Behandeld staal conform ingekleurde tekening Firestop

Geldigheid

Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 1 jaar. Voor voorwaarden zie bijlage certificaat van behandeling, welke onlosmakelijk verbonden zijn bij dit certificaat.

Toelichting

Promatect-H

5.1, 2, e

Firestop B.V.

5.1, 2, e

Bijlage bij Certificaat van behandeling

Voorwaarden voor geldigheid van het certificaat voor project 5.1, 2, e te Amsterdam

Projectnummer: 201547

- Het certificaat heeft, mits er tussentijds geen beschadigingen optreden, een geldigheidsduur van 1 jaar. U dient een hercertificeringscontract af te sluiten om de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen. Hierdoor wordt het certificaat jaarlijks verlengt. U kunt dit certificaat dan tonen aan het bevoegd gezag.
- Het brandwerende systeem dient intact te blijven. Bij schade aan een brandwerend systeem dient dit zo snel mogelijk na het ontstaan van de schade aan Firestop B.V. te worden gemeld. Het systeem dient dan binnen 2 maanden gerepareerd te worden volgens de geldende voorschriften van Firestop B.V..
- Tussentijdse wijzigingen in het brandwerende systeem, dan wel gehele of gedeeltelijke verwijderingen van dit systeem dienen zo spoedig mogelijk aan Firestop B.V. te worden gemeld.
- Onderhoud en reparaties dienen te worden uitgevoerd door geen enkele andere partij dan Firestop B.V..
- Garantie gaat pas in op het moment dat alle verplichtingen jegens Firestop B.V. inzake levering voor dit project zijn afgehandeld.
- Er dient een hercertificeringscontract te worden afgesloten ter borging van dit certificaat.
- Mocht er aan één van bovenstaande punten niet worden voldaan, dan vervalt de garantie voor het volledige brandwerende systeem.
- LET OP! U dient een hercertificeringscontract af te sluiten zodat het brandwerende systeem jaarlijks door ons geïnspecteerd wordt en de garantie gewaarborgd kan blijven..