



**ZIE OOK VOORSCHRIFTEN  
IN DE VERGUNNING**

**Behoort bij besluit  
BWT 1871021  
Gemerkt C06**

**Constructie op hoofdlijnen  
Geen bezwaar**



**constructie + aansluiting gevel op gave leverancier**

**-Staalwaliteit S235  
-Kalkzandsteen CS20  
-Betonkwaliteit C30/37  
-Brandwerendheid eis  
"hoofddraagconstructie" is 120minuten**

wijf: A J.J.S. 15-10-2015 Aanpassing i.v.m. aanpassingen architect  
 datum: 29-05-2015  
 titel: Bouwaanvraag  
 status: Definitief  
 Van Rossum Raadgevende Ingenieurs bv  
 Amsterdam  
 Ir. D.J. Kluft c.s.  
 Ir. A.G. van der Sluis c.s.  
 Postbus 37290  
 1000 AG Amsterdam  
 tel. 020 - 618 3711  
 amsterdam@vanrossum.nl  
 www.vanrossumbv.nl

**VAN RAADGEVENDE  
ROSSUM**  
 INGENIEURS

opdrachtgever: Caransa Groep B.V. Amsterdam  
 projectleider: J.M. Tromp  
 opdrachtgever: J.J. Spiedijk  
 nummer: BA10301  
 datum: 2015

project: Heinekenhoek Leidseplein Amsterdam  
 type: Nieuw  
 oppervlakte: 1300 m<sup>2</sup>  
 verdiepingen: 3  
 fase: 3e verdieping  
 order: 8326