

**Rapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering  
conform NEN2990:2012.**

Pagina 1 van 5

21 mei 2021

Projectnummer PLM Lab 1817164-2

**Opdrachtgever**

Projectnummer 21300118

Hermans Asbest B.V.

Weerenweg 16

1161 AH ZWANENBURG

**Locatiegegevens**

Adres van onderzoek Vondelstraat 60 te Amsterdam

Omschrijving locatie Toilet derde etage

Accreditatie Wettelijke eindcontrole, onder accreditatie

Inventarisatierapport 212377 versie 1.0 (Van Santen Advies)

Type werk of sanering Containment

Risicoklasse=2

**Inspectiegegevens**

Datum controle 21 mei 2021

Aankomsttijd inspecteur 06:30

Vertrektijd inspecteur 10:30

Onderdelen	Omvang	Resultaat
Visuele inspectie	1 m2	Voldoet.
Luchtmeting fasecontrast	2 stuks	Voldoet.
-	-	-
-	-	-
-	-	-

**Conclusie**

Op basis van de eindbeoordeling is geconcludeerd dat de onderzochte locatie voldoet aan de eisen die zijn gesteld in NEN2990:2012. De locatie is vrijgegeven.

**DTA op locatie**

5.1,2,e

**Inspecteur**

5.1,2,e



Het onderzoek is onder de accreditatie van PLM Laboratorium uitgevoerd (I287). Eventueel bijgevoegde SEM-resultaten zijn onder de accreditatie van Stella Analyse B.V. uitgevoerd.

Deze rapportage bestaat uit diverse onderdelen die samen een onderbouwing vormen van de weergegeven conclusie of de betreffende werkplaats na asbestverwijdering voldoet aan de gestelde eisen. Als er onderdelen ontbreken of het resultaat is 'niet klaar', dan kan nog geen conclusie worden getrokken. De rapportage mag op geen enkele wijze worden aangepast of worden gereproduceerd, tenzij volledig, zonder schriftelijke toestemming van PLM laboratorium Services BV. Een duplicaat van de op locatie afgegeven definitieve rapportage zal worden toegestuurd. Als er wijzigingen aan de rapportage zijn aangebracht door PLM, is dit kenbaar gemaakt. De gewijzigde versie vervangt het eerder afgegeven certificaat. Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van PLM Laboratorium Services BV van toepassing. Kenmerk: F701 Rapportagesjabloon versie 21 mei 2021.






Rapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering conform NEN2990:2012.

Pagina 4 van 5  
21 mei 2021

Projectnummer 1817164-2  
Projectnummer opdrachtgever 21300118

Adres locatie Vondelstraat 60 te Amsterdam  
Omschrijving Toilet derde etage  
Oppervlak werkgebied/Containment 1 m<sup>2</sup>  
Aantal segmenten 1 segmenten  
Volume containment 3 m<sup>3</sup>



Rapport Wettelijke Eindcontrole na asbestsanering conform NEN2990:2012.

Pagina 5 van 5  
21 mei 2021

Projectnummer PLM Lab 1817164-2  
Projectnummer opdrachtgever 21300118



Foto 1: Vooraanzicht locatie.



Foto 2: Opstelling 3 trapsluis.




Foto 3: Opstelling meetpunten FC01 en FC02.




Foto 4: Verwijderde bron 8.



Foto 5: Verwijderde bron 8.



Foto 6: Het containment is verzegeld tijdens de luchtmeting.