

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
088-5670200

www.odnzkg.nl

De bestuurscommissie van stadsdeel Oost
T.a.v. de heer/mevrouw
Oranje-Vrijstaatplein 2
1093 NG Amsterdam

Betreft: advies bouwconstructies ADGK-01 Statische berekening, sonderingen, paaladvies, palenplan, begane grond en 1e verdieping.

Geachte heer, mevrouw,

Op uw verzoek hebben wij constructieve aspecten beoordeeld aangaande het project met de volgende kenmerken:

Projectlocatie: Joan Muyskenweg 19, Amsterdam
Projectomschrijving: oprichten woongebouw
Aanvraagnummer: OLO-8325147

Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het aannemelijk is dat deze gegevens voldoen aan de relevante bepalingen en voorschriften van het Bouwbesluit 2012.

Opmerking:

- Parkeergarage: Controleren geconcentreerde belasting.
- Vloer begane grond UO-100: Wijzigingen funderingsbalken UO-099 revisie B niet verwerkt op tekening. Voor afmetingen balken op de tekening UO-100 dient men de gegevens van UO-099 revisie B aan te houden.
- Vloer parkeergarage UO-101: UO-101: Berekening THQ liggers en windverbanden aan te leveren.

Voor de documenten waar dit advies betrekking op heeft, zie bijgaande documentenlijst. Zie hiervoor tevens de link in de email.

Wanneer u afwijkt van het door ons afgegeven advies horen wij dat graag.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

De belangrijkste veranderingen rond de Omgevingswet? Ga naar odnzkg.nl/omgevingswet

Contactpersoon

5.1, 2, e

Contactgegevens

5.1, 2, e

Zaaknummer

12930647

Documentnummer

29255994

Datum

18 maart 2025

voor deze,

5.1, 2, e

adviseur constructieve veiligheid

Dit document is digitaal vastgesteld. Vandaar dat een zichtbare handtekening ontbreekt.

Dit document is opgesteld ten behoeve van informatieverstrekking aan het bevoegd gezag. Wij verzoeken u deze informatie vertrouwelijk te behandelen op grond van artikel 10 lid 2 sub d Wet openbaarheid van bestuur en niet te gebruiken voor derdenverstrekking.