

From: "5.1.2.e"
Sent: Wed, 23 Feb 2022 09:35:24 +0100
To: "'HPA-Haarlemmerplein'" <haarlemmerplein@hparchitecten.nl>
Cc: "5.1.2.e @aham.nl" <5.1.2.e @aham.nl>
Subject: RE: verzoek aanvullingen plan Haarlemmerplein 2 - 6680767

Beste 5.1.2.e

Hierbij ontvang je opmerkingen van welstand met het verzoek de ontbrekende gegevens binnen 2 weken aan te leveren.

Aanhouden

Voor een goede beoordeling is de volgende informatie noodzakelijk:

- installaties moeten verder uitgewerkt worden. het rapport is uit 2021 met installaties op het dak. Hiervan heeft de CRK al aangegeven dat dit niet akkoord is. De nieuwe tekeningen staan alleen reserveringen zonder uitwerking. Komt er op het lagere volume aan de achterzijde ook nog een installatie? detail Do.016 lijkt te suggereren dat er ook kanalen over het dak lopen.*
- op dakplattegrond staat een rooster ter afdekking van installaties, maar dit is niet uitgewerkt. Dit komt ook niet overeen met de tekeningen met een groen dak in het werkplan*
- om de patio lijkt er een nieuwe 'wand' te komen maar tekeningen en details etc geven hier geen duidelijkheid over.*
- voldoende en duidelijke doorsneden. Sommige zijn erg schematisch*
- detaillering patio*
- de detaillering in het werkplan wijkt af tov detaillering nieuw. zie bv Do.03 kozijnen. Verduidelijken wat er met de bestaande kozijnen gebeurt. behoud of vernieuwen?*

Aandacht voor detaillering en reinigen iom Monumenten en Archeologie

Vriendelijke groet,

5.1.2.e

medewerker Vergunningen
stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

M 5.1.2.e

5.1.2.e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e @hparchitecten.nl> **Namens** HPA-Haarlemmerplein
Verzonden: vrijdag 11 februari 2022 11:48
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e @amsterdam.nl>
CC: '5.1.2.e @aham.nl' <5.1.2.e @aham.nl>
Onderwerp: RE: verzoek aanvullingen Haarlemmerplein 2 - 6680767

Beste 5.1.2.e

Zojuist heb ik de gevraagde aanvullingen voor de Haarlemmerplein 2 ingediend op het omgevingsloket.

De aangenomen maximale bezetting van de winkel heb ik in de plattegronden van de nieuwe situatie geschreven. Zijnde max. 35 pers. op de begane grond en max. 25 pers. In de kelder.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

hp architecten Keilestraat 9F 3029 BP Rotterdam / 010 476 40 60

From: 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>
Sent: 01 February 2022 12:52
To: HPA-Haarlemmerplein <haarlemmerplein@hparchitecten.nl>
Cc: '5.1.2.e@aham.nl' <5.1.2.e@aham.nl>
Subject: verzoek aanvullingen Haarlemmerplein 2 - 6680767

Beste 5.1.2.e,

Hierbij ontvang je het verzoek om de aanvraag aan te vullen.

Vriendelijke groet,

5.1.2.e

medewerker Vergunningen
stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

M 5.1.2.e

5.1.2.e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
amsterdam.nl/proclaimer

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.