

From: "5.1,2,e"
Sent: Tue, 7 Feb 2023 11:32:16 +0100
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@waternet.nl>
Subject: FW: Klaprozenweg 57 Grondwaterneutraal bouwen 22587

5.1,2,e

Omdat ik geen verschillen zag tussen het rapport van december en dat van afgelopen vrijdag, heb ik onderstaande toelichting gekregen.

Wellicht ook handig voor je collega's?

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e

Senior Medewerker Vergunningen Bouw
Stadsdeel Noord
Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving/team Bouw

Gemeente Amsterdam

T 5.1,2,e

M 5.1,2,e

5.1,2,e [@amsterdam.nl](mailto:5.1,2,e@amsterdam.nl)

Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam

5.1,2,e

Van: 5.1,2,e | De Berg <5.1,2,e@deberg.nl>

Verzonden: dinsdag 7 februari 2023 11:25

Aan: 5.1,2,e | De Berg <5.1,2,e@deberg.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>

Onderwerp: Re: Klaprozenweg 57 Grondwaterneutraal bouwen 22587

Beste 5.1,2,e

Het aantal gewijzigde punten is minimaal.

Ben het met u eens dat het handiger zou zijn geweest als versie en datum vermelding zouden zijn vermeld.

Wijzigingen zien toe op bereken variabelen op pagina 9 en 10

Crux ging aanvankelijk uit van een debiet van 40m/d, maar wijzigde dit naar 30m/d obv een pakket met mitigerende maatregelen van gelijk volume maar met andere samenstelling / doorlatendheid.

Eea zoals in oplossingrichting voorgesteld door Waternet, onder oplossing 2.

Waternet hoeft derhalve alleen te accepteren dat de rapportage nu tekstueel een grondverbetering obv 30m/d voorstelt.

Vriendelijke groeten,