

Berekening normatieve daglichttoetreding - zonder voorzieningen -

Projectnr: 5.1, 2, e

Project: Gerenstein III te Amsterdam

Datum: 16-07-2004

woning type	verblijfs gebied	ruimtes	geom raam opp	Belemmerings hoek		Cbi	Cbu	Aeq	Opper-vlak VG [m ²]	eis Daglicht oppervlak	Beoordeling
				Alfa	Beta						
T4	1	slaapkamer 1	5.28	25	68	0.32	0.80	1.35	14.3		voldoet
		slaapkamer 2	2.72	25	68	0.32	0.57	0.50	7.4		voldoet
	totaal	8.00					1.85	21.7	2.17	voldoet niet	
	2	woonkamer	7.36	25	0	0.86	1.00	6.33	31.5		voldoet
totaal		7.36					6.33	31.5	3.15	voldoet	

woning type	verblijfs gebied	ruimtes	geom raam opp	Belemmerings hoek		Cbi	Cbu	Aeq	Opper-vlak VG [m ²]	eis Daglicht oppervlak	Beoordeling
				Alfa	Beta						
1	1	woonkamer	8.19	25	67	0.32	0.80	2.10	47.0		voldoet
		slaapkamer 1, raam 1	1.40	25	0	0.86	1.00	1.20	16.5		voldoet
		slaapkamer 1, raam 2	2.94	25	0	0.86	0.76	1.94			voldoet
		totaal	12.54					5.24	63.5	6.35	voldoet niet
	2	slaapkamer 2	3.08	25	0	0.86	0.76	2.03	9.2		voldoet
		slaapkamer 3	1.65	25	0	0.86	0.76	1.08	7.1		voldoet
	totaal	4.73					3.11	16.3	1.63	voldoet	

woning type	verblijfs gebied	ruimtes	geom raam opp	Belemmerings hoek		Cbi	Cbu	Aeq	Opper-vlak VG [m ²]	eis Daglicht oppervlak	Beoordeling
				Alfa	Beta						
7	1	woonkamer							46.2		
		- raam 1, buitengevel	5.76	25	0	0.86	1.00	4.95			voldoet
		- raam 2, hofgevel	2.94	27	68	0.27	1.00	0.79			voldoet
		slaapkamer 1, buiten	1.68	25	67	0.32	1.00	0.54	13.7		voldoet
		slaapkamer 2, hof	4.80	25	68	0.32	0.69	1.05	7.2		voldoet
		totaal	15.18					7.34	67.1	6.71	voldoet

