

5.1, 2, e

---

**Van:** 5.1, 2, e <5.1, 2, e@waternet.nl>  
**Verzonden:** dinsdag 14 december 2021 12:41  
**Aan:** 5.1, 2, e  
**CC:** 5.1, 2, e@gmail.com  
**Onderwerp:** RE: Vooroverleg vervangen woonboot

**Opvolgingsvlag:** Opvolgen  
**Vlagstatus:** Met vlag

Beste meneer 5.1, 2, e,

Excuus voor mijn late reactie. Voor het vervangen van een woonschip (op deze specifieke locatie) geldt dat tussen de onderkant van het woonschip en de waterbodem 0,30 meter ruimte blijft. Dit kan ik niet helemaal opmaken uit de tekeningen. Als hieraan wordt voldaan is voor het vervangen van het woonschip geen vergunning of melding nodig voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Wel zag ik in de tekeningen ook afmeerpalen staan. Zijn dit bestaande palen of worden deze nieuw geplaatst? Indien dit nieuwe palen zijn, moeten deze voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 2.19 van het Keurbesluit AGV 2019.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e

Waternet, Afd. Vergunning, Toezicht & Handhaving, Team Vergunningen  
Postbus 94370,  
1090 GJ Amsterdam

5.1, 2, e



Bezoekadres:  
Korte Ouderkerkerdijk 7,  
1096 AC Amsterdam

---

**Van:** 5.1, 2, e  
**Verzonden:** dinsdag 30 november 2021 11:01  
**Aan:** 5.1, 2, e@waternet.nl  
**CC:** 5.1, 2, e@gmail.com  
**Onderwerp:** Vooroverleg vervangen woonboot

Beste 5.1, 2, e,

Voor het vervangen van een bestaand woonschip voor een nieuw te bouwen woonark stuur ik je hierbij de tekeningen toe.

Het betreft een vooroverleg om de haalbaarheid te toetsen.

Ik hoor graag of dit plan binnen de (vergunningsvrije) regels valt.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

5.1, 2, e **Architectuur**

Op de grens van wal en water



Adres:

5.1, 2, e

5.1, 2, e Amsterdam

Telefoon:

+31 (5.1, 2, e)

Classificatie: Intern

Classificatie: Intern