5.1, 2, e

Warrington FIRE

Table 2. Smoke Data.

Condition	Maximum Specific Optical Density						Averaged Specific Optical Density	Limit
	Specimen 1		Specimen 2		Specimen 3			
	Ds(max)	D(clear beam)	Ds(max)	D(clear beam)	Ds(max)	D(clear beam)		
1. 25kW/m² with pilot flame	127	11	127	13	113	13	122	500
2. 25kW/m² without pilot flame	216	5	234	7	237	4	229	500
3. 50kW/m² without pilot flame	369	5	424	7	366	8	393	500