

From 5.1, 2, e <5.1, 2, e 5.1, 2, e >
Subject **RE: Bellamystraat / schade penant**
To Woningkwaliteit 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e
<5.1, 2, e 5.1, 2, e >
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e 5.1, 2, e >
Date December 14, 2023 at 3:07:19 PM UTC

Dag 5.1, 2, e

In de casus van de Bellamystraat heeft 5.1, 2, e mij gevraagd voorlopig even verdere actie te ondernemen. Na plotselinge achteruitgang is afgelopen weekend helaas zijn moeder overleden waardoor 5.1, 2, e nu tijdelijk niet aanwezig is.

Op 5 december zijn 5.1, 2, e en 5.1, 2, e zelf gaan kijken naar de scheuren in het penant tussen nr 36 en 38, n.a.v. de melding van mevr 5.1, 2, e van nr 36. Bijgaand de foto's die zij daar hebben gemaakt, de scheuren nog identiek aan die van de foto's van de melder van 15 nov. Tot verdere actie is het nog niet gekomen.

Uit de telefonische overdracht van 5.1, 2, e sprak de zorg dat dit niet zo kon blijven tot het komende funderingsherstel van alle panden. En dat het zijn bedoeling was om deze penant spoedig te laten inpakken, of door de eigenaren of onder bestuursdwang door de gemeente. Omdat we nu net weer vlak voor kerst zitten (waar herken ik dat toch van...) en aannemers ook niet in de kerstboom hangen vroeg ik mij af of jij op basis van de foto's kunt inschatten of we nu heel snel iets moeten (laten) doen of dat we dat in januari ook nog met een redelijk gerust hart maatregelen kunnen (laten) treffen. Of dat een langere termijn mogelijk is.

Ik wil sowieso de eigenaren wel vóór de kerst op de hoogte brengen (vooraankondiging) dat er iets moet gaan gebeuren om erger te voorkomen. Op zijn minst onderzoek door hun constructeur bijvoorbeeld. Specifiekere handhavingmaatregelen en eventueel ingrijpen zou ik dan tot januari kunnen laten liggen.

Wat adviseer jij ons?

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Projectleider woningkwaliteit

Wonen

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e

5.1, 2, e

Werkdagen: di t/m do

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:

amsterdam.nl/proclaimer

PS Ik kan ook niet in de BWT bestanden om de gegevens van 1985 te bekijken. Dat is alleen voor medewerkers met speciale bevoegdheden. In ons team is dat ^{5.1, 2, e} Ik zal hem dat alsnog vragen op te halen.

Van: ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} >

Verzonden: woensdag 15 november 2023 15:57

Aan: ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} >

Onderwerp: RE: Bellamystraat / schade penant

Zorgelijk ^{5.1, 2, e}

als een dergelijk dragend/stabiliserend penant zo over de hoogte middendoor scheurt vind ik dat een zorgelijke situatie.

De belasting van boven wordt over het penant verdeeld maar niet zo door de fundering opgenomen. Wat daar aan de hand is weten we niet maar het penant wordt niet goed door de fundering ondersteund.

Ik zit te kijken in data.amsterdam.nl maar ik krijg geen toegang tot funderingsgegevens of ze zijn van nr 24.

Wil jij (laten) kijken in archief wat erin zit. Uit 1985 moet er iets in archief zijn opgenomen

Alvast bedankt

Met vriendelijke groet,

^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e}

adviseur constructieve veiligheid

Team Constructieve Veiligheid

T ^{5.1, 2, e}

E: ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e}

Van: ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} >

Verzonden: woensdag 15 november 2023 15:22

Aan: ^{5.1, 2, e} ^{5.1, 2, e} >

Onderwerp: FW: Bellamystraat / schade penant

Beste 5.1, 2, e

Wat vind jij van deze foto's.

Is het penant tussen Bellamystraat 36 en 38.

Ik zie je reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

Bouwkundig Toezichthouder Woningkwaliteit

Afdeling Woninggebruik en Verbetering

Directie Wonen

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e

5.1, 2, e @amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

amsterdam.nl

Werkdagen: ma-do

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:

amsterdam.nl/proclaimer

Van: 5.1, 2, 5.1, 2, e >

Verzonden: woensdag 15 november 2023 15:14

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e >

CC: 5.1, 2, e , e

Onderwerp: Bellamystraat / schade penant

Beste ^{5.1, 2, e}

zoals zojuist telefonisch besproken, hierbij de foto's de schade aan de gemeenschappelijke penant tussen huisnummer 36 en 38. Bestudeer ze even met jullie constructeur en dan verneem ik graag wat jullie denken wat een verstandige vervolgstap is.

Dank en groet,

Emma

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer .

} -->

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).
