

De WTW unit hebben wij qua gewicht aan de bouwkundige wanden gehangen en NIET aan de dakconstructie.

Wij hebben hier speciale constructieprofielen van Walraven RapidStrut 41x62 zie bijlage.

Wij hebben deze profielen bewust geselecteerd om over deze overspanning het gewicht van de WTW unit te kunnen dragen.

Zie in de bijlage de datasheet van de rail en de afbeelding van de toegepaste montagewijze ter plaatse waar je het profiel bovenlangs ziet lopen en gemonteerd aan de stenen wanden.

