

5.1, 2, e | 5.1, 2, e | Lister Buildings

Van: 5.1, 2, e | MEESVISSER <5.1, 2, e@meesvisser.com>
Verzonden: d 2 il 2025 17:29
Aan: 5.1, 2, e | 5.1, 2, e | Lister Buildings
CC: 5.1, 2, e
Onderwerp: tekst voor gemeente tbv indiening wijzigingen

Beste 5.1, 2, e

Hierbij een tekst voor de gemeente tbv. de ingediende wijzigingen.

Aangevraagde wijzigingen Koffiefabriek Amsterdam:

- Gevelmateriaal: bij twee verschillende brandproeven is gebleken dat de eerder voorgestelde Azobé hergebruikte geveldelen niet voldoen aan de wettelijk geeiste klasse B. Daarom is de gevelbekleding gewijzigd in thermisch verduurzaamd en geborsteld Fraké noir in de breedtes van 140 en 185mm in de verhouding 70:30%)
- Vanwege de wijziging van het gevelhout wijzigen wij ook de RAL-kleur van de kozijnen naar RAL 7013. Deze kleur is warmer dan de eerder voorgestelde kleur grijs RAL 7010.
- Het hekwerk van de daktuin wordt uitgevoerd als spijlenhekwerk ipv glas, ivm de maakbaarheid van het detail. Kleur is RAL 7013 net als de kozijnen.
- De tegels in de plint worden liggend geplaatst in plaats van staand ivm beter passende maatvoering.
- De puien in de plint zijn nader uitgewerkt conform ingediende tekening. Vanwege de maatvoering van de puien is de indeling gewijzigd ten opzichte van de vergunning.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e | MEESVISSER

Paul van Vlissingenstraat 2D / 1096 BK Amsterdam

5.1, 2, e / +31 5.1, 2, e
www.meesvisser.com/ / [@meesvisser.com](mailto:5.1, 2, e@meesvisser.com)

