

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e, e <5.1, 2, e @odnzk.nl>
Subject **RE: Bellamystraat / Notitie inzake tafelconstructie**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e <5.1, 2, e@amsterdam.nl>
Date August 1, 2024 at 12:28:50 PM UTC

Beste 5.1, 2, e

Er moet iets gebeuren, niet alleen met dit pand maar met hele blok. Ik ben het eens met het rapport van Strackee bouwadviesbureau maar het gevaar met vastzetten van nr 36 is wel dat de schade opschuift van nr. 36 naar nr. 38. Nr 36 is nu eigenlijk een scharnierpand geworden, het funderingsherstel moet nu echt wel afgerond gaan worden om nog meer schade te voorkomen. Daar is uiteraard die tafelconstructie voor noodzakelijk maar daarmee wordt nr 38 het scharnier pand.

Om dat te voorkomen moet, zoals NEN 8700 in artikel 2.1 (0)A ook zegt, bij de beoordeling van het bestaande bouwwerk of te verbouwwerk wel uitgegaan worden van de constructieve eenheid zoals dat rechtmatig is gerealiseerd. Met andere woorden, ook 40, 42 en 44 moeten hun plannen zo langzamerhand ten uitvoer gaan brengen. Pas dan wordt de bouwmuur 38/40 ook opgevangen en wordt de doorgaande vervorming van het blok tot staan gebracht. Nr. 40, 42 en 44 zakken nog meer dan nr 36, met het onderzoek 36/38 voldoen ook die bouwmuren niet meer aan het afkeurniveau.

Met vriendelijke groet,

PS. Ik ben bezig met de laatste uurtjes en dan met vakantie. Op 19,20 en 21 augustus ben ik terug maar daarna weer vrij omdat ik 5.1, 2, e Vanaf 2 september ben ik weer volledig aanwezig.

5.1, 2, e e 5.1, 2, e

adviseur constructieve veiligheid

Team Constructieve Veiligheid

T 5.1, 2, e

E: 5.1, 2, e @odnzk.nl

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e

Verzonden: woensdag 31 juli 2024 06:49

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e e

Onderwerp: FW: Bellamystraat / Notitie inzake tafelconstructie

Beste 5.1, 2, e

Hierbij de rapportage van Strackee inzake de gemeenschappelijke bouwmuur van nr 36 en 38.

We hebben samen, op locatie met de constructeur, deze situatie bekeken.

Zou jij deze rapportage willen beoordelen en een advies willen geven?

Ik zie je reactie tegemoet.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Bouwkundig Toezichthouder Woningkwaliteit

Afdeling Woninggebruik en Verbetering

Directie Wonen

Gemeente Amsterdam

M 5.1, 2, e

5.1, 2, e@amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

amsterdam.nl

Werkdagen: ma-do

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:

amsterdam.nl/proclaimer

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e >

Verzonden: zaterdag 20 juli 2024 21:11

Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e >

CC: 5.1, 2, e > 5.1, 2, e >

Onderwerp: Bellamystraat / Notitie inzake tafelconstructie

Dag 5.1, 2, e

in navolging van jullie overleg op de Bellamystraat vorige week, stuur ik je Notitie 11 inzake de tafelconstructie,

opgesteld door Strackee. Deze kan intern worden doorgezet naar de omgevingsdienst. Mochten er aanvullende vragen zijn horen we dat graag.

Vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.

- Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst (door derden).
