

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
5.1, 2, e

www.odnzkg.nl

De bestuurscommissie van stadsdeel Oost
T.a.v. 5.1, 2, e
Oranje-Vrijstaatplein 2
1093 NG Amsterdam

Betreft: advies bouwconstructies ten behoeve van vergunningverlening

Geachte heer, mevrouw,

Op uw verzoek hebben wij constructieve aspecten beoordeeld aangaande het project met de volgende kenmerken:

Projectlocatie: 5.1, 2, e 5.1, 2, e Amsterdam
Projectomschrijving: Graag advies nav aanpassing/legalisatie van verleende vergunningen
Aanvraagnummer:

Contact ersoon
5.1, 2, e

Contact e evens
5.1, 2, e

Zaaknummer
13003286

Documentnummer
27903804

Datum
14 september 2024

In het kader van dit verzoek hebben wij documenten ter beoordeling gekregen. Wij hebben het ontwerp van de bouwconstructie(s) waar de documenten betrekking op hebben beoordeeld op de van toepassing zijnde eisen van het besluit bouwen leefomgeving.

Naar ons oordeel is voldoende aannemelijk gemaakt dat het ontwerp voldoet aan de eisen.

Met betrekking tot de constructieve aspecten hebben wij geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Hierbij zijn ook eventueel door u aangegeven risico's in de adviesaanvraag in acht genomen.

Voor de documenten waar dit advies betrekking op heeft, zie bijgaande documentenlijst. Zie hiervoor tevens de link in de email.

Wanneer u afwijkt van het door ons afgegeven advies horen wij dat graag.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

De belangrijkste veranderingen rond de Omgevingswet? Ga naar odnzkg.nl/omgevingswet

de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,

voor deze,

5.1, 2, e

adviseur constructieve veiligheid

Dit document is [digitaal vastgesteld](#). Vandaar dat een zichtbare handtekening ontbreekt.

Dit document is opgesteld ten behoeve van informatieverstrekking aan het bevoegd gezag. Wij verzoeken u deze informatie vertrouwelijk te behandelen op grond van artikel 10 lid 2 sub d Wet openbaarheid van bestuur en niet te gebruiken voor derdenverstrekking.

Toetsrapportage constructieve beoordeling

Algemene gegevens

Projectlocatie : 5.1, 2, e 5.1, 2, e Amsterdam
Projectomschrijving : Graag advies nav aanpassing/legalisatie van verleende vergunningen
Aanvraagnummer : 2024052201814

Opdrachtgever : Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Oost
Bouwwerktype : 2. kleine verbouwingen en uitbreidingen bij woningen en niet-woningen met constructieve gevolgen voor het bestaande gedeelte
Bomcategorie : A2
Type toets : Inhoudelijke toets (dgk)
Toetsnummer : 0
Datum : 14-9-2024

Risicoprofiel

Standaard risicoprofiel is toegepast.

Conclusie

Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat de constructie voldoet aan de van toepassing zijnde eisen.

Disclaimer

Dit document betreft de onderbouwing van het gekozen toetsniveau conform het vastgestelde beleid.

Dit document is opgesteld ten behoeve van informatieverstrekking aan het bevoegd gezag en niet bedoeld voor derdenverstrekking.

Toetsrapport

Inhoudelijke toets (dgk)

Toetsnummer - 0

14-9-2024

Nr.	Aspect	Standaard-toetsniveau	Gekozen toetsniveau	Bevinding/opmerking	Conclusie	Benodigde aanvulling(en)	
1. Algemeen 1: Hoofdpzet							
1.5	Algemene opmerking	2	2	Enkel de gewijzigde constructie-onderdelen beoordeeld, overige onderdelen reeds in eerdere adviezen beoordeeld.	Aanwezig		
3. Onderdeel 1: Stabiliteitselementen en elementen die bij bezwijken tot voortschrijdende instorting kunnen leiden							
3.2	Windverbanden/portalen	2	2	Conform NEN-EN 1993. Berekeningen en tekeningen zijn met elkaar in overeenstemming.	Voldoet		
3.7	Hsb dragende gevel	2	2	Conform NEN-EN 1992. Berekeningen en tekeningen zijn met elkaar in overeenstemming.	Voldoet		
Conclusie		: Het is voldoende aannemelijk gemaakt dat de constructie voldoet aan de van toepassing zijnde eisen.					

Toelichting toetsniveau's:

1. Uitgangspuntentoets (Bevatten de stukken voldoende informatie over de uitgangspunten?)
2. Visueel toetsen (Kloppen de uitgangspunten en lijken de uitkomsten aannemelijk?)
3. Representatief toetsen (Controle van de belangrijkste onderdelen)
4. Integraal toetsen (Alles controleren)

