

From 5.1, 2, e 5.1, 2, e e <5.1, 2, e @odnzkg.nl>
Subject **stand van zaken Club Echo**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl, 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e @odnzkg.nl>
Date March 14, 2024 at 7:19:09 PM UTC

Hoi 5.1, 2, e en 5.1, 2, e

Ik heb vanmiddag met mijn collega 5.1, 2, e gesproken.

Hij is een van onze geluidsadviseurs en heeft ook ervaring met geluid van evenementenlocaties.

Een akoestisch rapport is een verplicht onderdeel van de melding Activiteitenbesluit milieubeheer als er meer dan 80 dB(A) in een bedrijf muziekgeluid geproduceerd wordt. Dat is hier het geval.

Al zouden we willen, zouden we de melding Activiteitenbesluit milieubeheer dus niet als akkoord af kunnen handelen zonder akoestisch rapport. Dan zijn ze in overtreding als ze de club in gebruik nemen.

En we zouden hen anders behandelen dan alle indieners.

Ik heb met 5.1, 2, e afgesproken dat de aanvrager of adviseurs hem mogen benaderen en zijn contactgegevens doorgegeven.

Vanmorgen heb ik met de brandweer gesproken en uitgelegd wat de situatie rond de aanvraag is.

Ik ga het plan aan ze doorsturen zoals het er nu ligt en zij gaan het zoveel mogelijk beoordelen.

Ze geven er urgentie aan om het op te pakken.

Hetzelfde geldt voor onze constructeur.

Normaalgesproken zetten we pas de adviesvragen uit als de aanvraag compleet (ontvankelijk) is, zodat alles in onderlinge samenhang kan worden beoordeeld en dubbel werk voor onze adviseurs wordt voorkomen.

Wij hebben grote bedenkingen bij bijgaande doorsnede, die we gisteren ontvangen hebben.

Met de 2 donker grijze, horizontale vlakken zal waarschijnlijk de vloer worden bedoeld. Maar de trap sluit daar met de treden niet op aan.

Ook is aan beide zijkanten niet duidelijk wat er zit als wand of hek. Er zal iets moeten zitten, anders kun je van de vloer omlaag vallen.

Hoe de trap samengesteld is, is in z'n geheel niet aangegeven. Voor de veiligheid in een locatie als deze, is dat wel essentieel.

En de tussenafstand tussen de ballusters van de trap is groter dan het Bouwbesluit toestaat. Idee achter de eis is dat mensen kinderen niet klem kunnen komen te zitten tussen de balusters.

Ik heb hierover nog niet met de aanvrager gecommuniceerd.

Stel dat we alles op deze doorsnede als het ware accepteren en de vergunning verlenen, hebben zij ook het recht om het precies zo te bouwen.

Dat bemoeilijkt het geven van dwingende aanwijzingen bij het toezicht tijdens de bouw. Het levert dan alsnog stagnatie voor ze op en het kan ze het idee geven dat we dan weer met nieuwe opmerkingen komen.

Maandag overleggen wij intern hoe we verder gaan met de aanvraag.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e 5.1, 2, e

5.1, 2, e

Telefoon: 5.1, 2, e

Aanwezig; Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag

Bezoekadres: Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam

De Omgevingsdienst verzorgt in opdracht van het bevoegd gezag in het Noordzeekanaalgebied de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving voor bodem, milieu en bouw.

Meer informatie vindt u op www.odnzkg.nl

Q Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen!

Aanvragen, meldingen, zienswijzen, klachten, verzoeken Wet open overheid en verzoeken om informatie, kunnen uitsluitend via de daarvoor bestemde formulieren op digitale wijze worden ingediend en niet via dit e-mailadres. Als een digitaal formulier is ingediend wordt er een zaak aangemaakt in ons systeem. Verdere digitale communicatie vindt uitsluitend via de zaak plaats. Stukken of reacties die naar dit e-mailadres worden verzonden worden als niet ontvangen beschouwd, en er gaan geen wettelijke termijnen lopen. Informatie over de digitale werkwijze en de digitale bereikbaarheid van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is beschikbaar op de website van de OD NZKG. Aan deze e-mail kunnen geen rechten worden ontleend. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht en de bijlage(n). De inhoud van dit e-mailbericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Ontvangt u dit bericht ten onrechte? Dan verzoeken wij u de afzender hierover te informeren en het bericht te verwijderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat er niet voor in dat de integriteit van dit bericht behouden is gebleven. Ook garanderen wij niet dat dit bericht en de bijlage(n) vrij is van virussen, niet is onderschept of vatbaar is geweest voor tussenkomst

(door derden).
