



Gemeente Amsterdam Centrum

Bezoekadres
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 14 020
Fax 020 256 4433
amsterdam.nl/centrum

Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

AANGETEKEND EN PER GEWONE POST VERZONDEN

5.1, 5

5.1, 5

3927 ZL Renswoude

Datum 8 JULI 2022

Ons kenmerk Z2022-C005379

Uw kenmerk

Behandeld door 5.1, 2, e Toezicht & Handhaving, tel 5.1, 2, e, emailadres 5.1, 2, e@amsterdam.nl

Kopie aan geen

Bijlage geen

Onderwerp Bestuurlijke waarschuwing vanwege een of meer overtredingen van milieuregelgeving met betrekking tot geluid: overtreden wettelijke geluidsnormen

Geachte directie,

U exploiteert op het adres 5.1, 5 te Amsterdam een inrichting die valt onder de werking van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit).

Constatering

Naar aanleiding van een klacht over geluidsoverlast hebben toezichthouders van de gemeente Amsterdam op 1 juli 2022 omstreeks 23:30 uur een controle bij u uitgevoerd. Gebleken is dat u aan de achterzijde van de winkel drie airco-units heeft geplaatst. Naar aanleiding van geluidsklachten hebben de toezichthouders een controle uitgevoerd en hebben een geluidsmeting uitgevoerd vanaf het balkon dat is gesitueerd aan het binnenhofje aan de achterzijde van de winkel. Tijdens de controle is er een geluidsmeting uitgevoerd en is er een overtreding geconstateerd, tijdens de meting (in de nachtperiode) is een geluidswaarde van 50 db(A) gemeten op de gevel van de melder. Er is een tonaal geluid door beide toezichthouders waargenomen. Tijdens de meting was de winkel gesloten waardoor er geen achtergrondgeluid is kunnen meten maar hierdoor is het aannemelijk dat de airco-units na sluitingstijd niet worden uitgezet en gedurende de gehele nacht aan bleven.

Overtreding

Ingevolge artikel 2.17 van Algemene regels voor inrichtingen (Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) geldt dat voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het maximaal geluidsniveau L_{Amax} , veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en

toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting:

a. de niveaus op de in tabel 2.17a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

	07:00–19:00 uur	19:00–23:00 uur	23:00–07:00 uur
L _{Ar,LT} op de gevel van gevoelige gebouwen	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
L _{Ar,LT} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
L _{Amax} op de gevel van gevoelige gebouwen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
L _{Amax} in in- en aanpandige gevoelige gebouwen	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

Uit de controle van 1 juli 2022 volgt dat u tussen 23:00 en 07:00 uur de norm van 40 dB(A) met 10 dB(A) overschrijdt.

Doordat u zich niet houdt aan de regels van het Activiteitenbesluit zijn wij bevoegd om handhavend op te treden. Voordat wij hiertoe overgaan, geven wij u eerst een bestuurlijke waarschuwing.

Bestuurlijke waarschuwing en verlangde actie: ongedaan maken overtreding

Hierbij geven wij u een bestuurlijke waarschuwing voor het feit dat op 1 juli 2022 is geconstateerd dat u de geluidsnormen van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit heeft overtreden.

U dient binnen 4 weken na dagtekening van deze brief deze overtreding ongedaan te maken en ervoor te zorgen dat u weer aan de geluidsnormen van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit voldoet. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met 5.1.2.e@amsterdam.nl.

Als u niet of niet tijdig actie onderneemt, kan handhavend worden opgetreden. U kunt dan denken aan het opleggen van een last onder dwangsom met daarbij een termijn waarbinnen alsnog aan de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit moet worden gedaan.

Het geven van een bestuurlijke waarschuwing is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt tegen deze waarschuwing dan ook geen bezwaarschrift indienen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders,
namens deze,
Teammanager Procesuitvoering,

5.1, 2, e

5.1, 2, e