

6. Wijzigingsvoorstel

Om aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit te voldoen worden de volgende aanpassingen voorgesteld:

- het toevoegen van een ontvluchtingsdeur in het trappenhuis op as 2-9 tot 2-10;
- het dichtn van de vide of het toevoegen van een rookwerende pui op de eerste verdieping in de verkeersruimte op as 1-2 tot 1-3;
- controle op de aanwezigheid van een brandweerlift en een droge blusleiding in de woontoren;
- realisatie van WBDBO van 60 minuten in het trappenhuis op as 1-26 tot 1-25;
- niet toepassen van brandbaar materiaal, zoals hout, in de vluchtroutes.

Door het ontbreken van gegevens kan de brandveiligheid ter plaatse van het ketelhuis niet beschouwd worden en dient in latere fase plaats te vinden. Voorsnog wordt verondersteld dat het ketelhuis geen invloed heeft op het voorliggende ontwerp.

CAUBERG-HUYGEN RAADGEVENDE INGENIEURS B.V.

5.1, 2, e

