



WAPENING: DIE GEHELE DRUKLAAG (70MM) WAPENEN MET Ø8-100-100 VOOR DE WAPENING VAN DE IN HET WERK GETORTEN VLOERGEDEELTEN EN DE KOPPELWAPENING VAN DE KANAALPLATEN. ZIE TEKENING UV-00412

DEFINITIEVE PLAATINDELING VOLGENS OPGAVE LEVERANCIER. STAALEN KOLONNEN KOPPELEN AAN PREFAB-BETONWANDEN

OVERZICHT 2e VERDIEPINGSVLOER

RENVOOI

VOOR STAALKWALITEIT ZIE PROFIELENLIST
 BOUTKWALITEIT 8.8. (MINIMAAL 2 BOUTEN PER VERBINDING)
 INDIEN NIET ANDERS VERMELD, LASSEN Ø MIN. = 5MM/0,5 t. (t=plaatdikte)
 ANKERKWALITEIT 4.6 GEROLDE DRAAD, MET HAAK
 ANKERKWALITEIT 8.8 GEROLDE DRAAD, MET VOLGPLAAT.

VERBINDINGEN VOLGENS BEREKENING EN OPGAVE STAALLEVERANCIER
 MONTAGE STAALCONSTRUCTIE CONFORM MONTAGEPLAN STAALLEVERANCIER / AANNEMER
 VOLGENS NEN-EN 1090.
 KANAALPLATVLOER VOLGENS BEREKENING EN TEKENING LEVERANCIER

STAALCONSTRUCTIE 60 MIN. BRANDWEREND BEKLEDEN.
 KOLONNEN BETONGEVULD + WAPENING ZIE PLATTEGRONDEN
 BETONGEVULDE KOLONNEN VOORZIEN VAN GATEN ROND 12 MM ONDER- EN BOVENZIJDE KOLON + WAPENING IN DE KOLONNEN VOLGENS NADERE OPGAVE

STABILITEIT IN DE BOUWFASE ONDER VERANTWOORDDING VAN AANNEMER.
 ASYMETRISCHE BELASTE VLOERLIGERS TIJDENS MONTAGE ONDERSTEMPELEN
 VOETPLATEN ONDERKOUWEN MET KRIMPARME MORTEL VOORDAT DE (VERDIEPINGS)VLOEREN GELEGD WORDEN.
 STELLAGEN UITVOEREN MET KRIMPARME MORTEL.
 KWALITEIT KALKZANDSTEEN: WANDEN 240MM, C20 EN OVERIGE WANDEN CS12.

ALLE MATEN IN MM.

Uitvoering volgens normen/oms NEN-EN		Breedte in mm				
Onderdeel	Start/stop	Materiaal	onder	boven	links	rechts
bak						
poer						
plaat						
wand						
kolom						

verspanning wapeningstaal volgens NEN 8005 : 50003
 wapeningstaal : 50003
 beton/wapeningstaal : 50003

uitvoering volgens NEN-EN 206-1 en NEN 8005
 ontlastingslaag : C20/25-13,3N/mm², C30/37-20N/mm²

Aanduiding wand- en vloerwapening : minimale ladingsbrengtel

De laag : bak/begelijven voor aanleglaag
 De laag : bak/begelijven voor aanleglaag
 De laag : bak/begelijven voor aanleglaag
 De laag : bak/begelijven voor aanleglaag

Opdrachtgever: **RUN & VECHT PROJECTONTWIKKELING BV**

Ontwerper: **MARTIN STUURMAN**

Project: **BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW NIJVERHEIDSLAAN WEESP 2 (GEBOUW 2)**

Onderdeel: **OVERZICHT 2e VERDIEPINGSVLOER.**

Getekend: **[Signature]**
 Datum: 20/05/2023
 Versie: 00
 Schaal: 1:100
 Feit: UITVOERING
 Status: DEFINITIEF

HeRoCon Project nr.: **2023031** Blad nr.: **UV-C0212-2**