



Gemeente Amsterdam Centrum

Bezoekadres
Amstel 1
1011 PN Amsterdam

Postbus 202
1000 AE Amsterdam
Telefoon 14 020
Fax 020 256 4433
amsterdam.nl/centrum

Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam

AANGETEKEND EN PER GEWONE POST VERZONDEN

5.1, 5
5.1, 5
1033 NZ AMSTERDAM

Datum **19 APR. 2022**
Ons kenmerk Z2022-C002427
Uw kenmerk
Behandeld door 5.1, 2, e, Toezicht & Handhaving, tel 5.1, 2, e, emailadres 5.1, 2, e@amsterdam.nl
Kopie aan geen
Bijlage geen
Onderwerp Bestuurlijke waarschuwing vanwege een of meer overtredingen van milieuregelgeving met betrekking tot geur

Geachte heer/mevrouw,

U exploiteert op het adres 5.1, 5 te Amsterdam een inrichting die valt onder de werking van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit).

Constatering

Naar aanleiding van klachten over geuroverlast hebben toezichthouders van de gemeente Amsterdam op 29 maart 2022 omstreeks 15:30 uur een controle bij u uitgevoerd. Tijdens de controle is gesproken met een medewerker. Aan deze persoon is meegedeeld dat een handhavingstraject zal worden opgestart.

Gebleken is dat in uw inrichting voedingsmiddelen worden bereid en dat de dampen en gassen die daarbij vrijkomen niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.103 van de Activiteitenregeling naar de buitenlucht worden afgezogen.

Regelgeving voedselbereiding en geur

Op grond van artikel 3.132 Activiteitenbesluit bent u verplicht om te voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de Activiteitenregeling zodat geurhinder wordt voorkomen dan wel tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt.

Artikel 3.103 lid 1 Activiteitenregeling bepaalt: Ten behoeve van het voorkomen, dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder, worden afgezogen dampen en gassen van het bereiden van voedingsmiddelen, als gevolg van het bereiden van voedingsmiddelen die naar de buitenlucht worden geëmitteerd:

- ten minste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen bebouwing afgevoerd; of
- geleid door een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

Doelmatig wil in ieder geval zeggen dat:

- de installatie de geurdragende componenten daadwerkelijk afdraagt en de geur niet maskeert met andere stoffen;
- de installatie geschikt is voor de specifieke afgasstroom;
- de installatie goed gedimensioneerd is zodat de capaciteit is afgestemd op de activiteit;
- de installatie wordt onderhouden zodat de installatie goed functioneert

Artikel 3.103 lid 2 Activiteitenregeling bepaalt: Ten behoeve van het voorkomen, dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geurhinder, worden dampen die vrijkomen bij het bereiden van voedingsmiddelen, in een ruimte van grillen, anders dan met houtskool, dan wel frituren of bakken in olie of vet, afgezogen en voordat zij in de buitenlucht worden afgevoerd, geleid door een doelmatig verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter.

Uit de controle blijkt dat uw afvoerpijp niet qua hoogte voldoet aan de eis van ten minste twee meter boven de hoogste daklijn van de binnen 25 meter van de uitmonding gelegen bebouwing. En er is niet aangetoond dat u beschikt over een doelmatige ontgeuringsinstallatie.

Doordat u zich niet houdt aan de regels van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn wij bevoegd om handhavend op te treden. Voordat wij hiertoe overgaan, geven wij u eerst een bestuurlijke waarschuwing.

Bestuurlijke waarschuwing:

Hierbij geven wij u een bestuurlijke waarschuwing voor het feit dat op * is geconstateerd dat de dampen en gassen die vrijkomen bij het bereiden van voedingsmiddelen niet conform het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling naar de buitenlucht toe worden afgezogen. U krijgt vier weken de tijd om dit op orde te brengen. Dit kan door ofwel het bereiden van voedsel te staken en gestaakt te houden, ofwel door ervoor te zorgen dat de dampen conform artikel 3.103 Activiteitenregeling worden afgevoerd. Wellicht dat u ook de wijze van voedselbereiding aan moet passen om aan de regelgeving te kunnen voldoen. Vanzelfsprekend moeten de maatregelen die u treft aan de wet- en regelgeving voldoen.

Het geven van een bestuurlijke waarschuwing is geen besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt tegen deze waarschuwing dan ook geen bezwaarschrift indienen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders,
namens deze,
Teammanager Procesuitvoering

5.1, 2, e

5.1, 2, e