

From 5.1, 2, e <donotreply@unknown-from-address.net>
Subject **Aanvulling zonstudie Raamplein 1 (OLO 7013961)**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @ d-developers.nl>
Date January 8, 2025 at 11:27:55 AM CET

Hoi 5.1, 2, e

Vanuit Ruimte & Duurzaamheid krijg ik de opmerking dat de bezonningsstudie helaas nog niet goed genoeg is.

Getoetst wordt aan de hand van de 'lichte' TNO Bezonningsnorm: 'ten minste 2 mogelijke bezonningsuren per dag in de periode van 19 februari – 21 oktober (gedurende 8 maanden) in midden vensterbank binnenkant raam'.

Het volgende ontbreekt aan de opgeleverde studie:

1. Getoetst moet worden in de periode van 19 februari – 21 oktober (gedurende 8 maanden). Er is niet getoetst gedurende 8 maanden. Enkel februari en oktober en op ons verzoek 21 juni. Nu blijkt bij het onderzoek van 21 juni dat vanaf 19.00 uur gevolgen zijn voor de bezonning van nabijgelegen woningen. Deze gevolgen worden overigens ook in de planschaderisicoanalyse vermeld en begroot. Ook andere maanden in de genoemde periode moeten daarom worden onderzocht en weergegeven. In de RO moet immers worden gemotiveerd waarom e.e.a. aanvaardbaar is;
 2. Het onderzoek moet worden gedaan 'in midden vensterbank binnenkant raam' maar we zien dit niet terug op de afbeeldingen. Afgebeeld zijn enkel gevels. We hebben geen idee waar de ramen zijn. We willen dus ingetekende ramen.
 3. Er ontbreekt een goed onderbouwde conclusie, wanneer wordt wel en wanneer niet aan de 'lichte' TNO Bezonningsnorm voldaan.
- Kan jij een bezonningsstudie aanleveren conform de hierboven gestelde eisen.

Op de anterieure overeenkomst heb ik ook nog een aantal opmerkingen ontvangen, maar die leg ik eerst voor bij de voorzitter van het dagelijks bestuur alvorens ik je de overeenkomst kan opsturen.

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Coördinator Vergunningen
stadsdeel Centrum

Gemeente Amsterdam

T 5.1, 2, e

5.1, 2, e @ amsterdam.nl

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam
amsterdam.nl

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:
[n amsterdam.nl/proclaimer](https://www.amsterdam.nl/proclaimer)