

**From:** "5.1.2,e" <5.1.2,e >  
**Sent:** Fri, 2 Jun 2023 15:16:25 +0200  
**To:** "5.1.2,e" <5.1.2,e > @amsterdam.nl  
**Cc:** "5.1.2,e" <5.1.2,e > @amsterdam.nl; "5.1.2,e" <5.1.2,e > @amsterdam.nl;  
"5.1.2,e" <5.1.2,e > @amsterdam.nl; "5.1.2,e" <5.1.2,e > @amsterdam.nl; "5.1.2,e" <5.1.2,e > @amsterdam.nl; "5.1.2,e" <5.1.2,e > @amsterdam.nl; "5.1.2,e" <5.1.2,e > @pactadvocaten.nl  
**Subject:** Fwd: FW: vergunning 5.1.2,e REV 9  
**Attachments:** 1842\_001.pdf, 20220920 BRISoetsrapport Z2021-C005537 5.1.2,e Amsterdam.pdf

Geachte 5.1.2,e

Via deze weg ben ik zo vrij om (nogmaals) een beroep op u te doen inzake ons slepende dossier aan 5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e weet helaas van geen ophouden.

Toen u mij vorig jaar op 30 juni belde, met de heuglijke mededeling dat de betreffende revisie inderdaad een ondergeschikte wijziging betrof, hoopten wij dat het einde nabij was.

Helaas is anders gebleken; inmiddels zijn we 7 rechtszaken verder.

De appartementen staan nu zowat een jaar leeg. N.a.v. het handhavingsverzoek hebben wij recent een ruim 30-jaar bestaande situatie t.a.v. dakkapel en dakraam moeten veranderen.

De gifbeker gaat dus helemaal leeg.

Wij wachten nu het vonnis van de voorzieningenrechter af, zodat Liander toegang krijgt om hun werkzaamheden uit te voeren.

Vanaf dan is de splitsing en het einde van dit mooie maar door negativiteit overschaduwde project, weer een stapje dichterbij.

Het specifieke punt waar ik u nu voor schrijf, is als volgt:

In hoger beroep tegen de omgevingsvergunning, dus 5.1.2,e vs. Gemeente, is in het betreffende BRIS-rapport (zie bijlage en bijgaande mails) sprake van een mogelijk motivatiegebrek, hetgeen volgens onze 5.1.2,e

5.1.2,e en 5.1.2,e opnieuw tot vertraging zou kunnen leiden.

Ons verzoek aan U als vergunningverlener (c.q. verweerder) is om te beamen / verklaren, dat voldoende aannemelijk is dat er, binnen het model dat in Bouwbesluit 2012 wordt voorgeschreven, zonder extra voorzieningen een WTB van 60 minuten behaald kan worden in de huidige situatie.

En dus, dat bij het verlenen van de vergunning óók is getoetst op afdeling 2.2, in plaats van dat deze niet van toepassing is.

Wij zien uw reactie tegemoet en zijn voor nadere toelichting natuurlijk graag beschikbaar.

Met vriendelijke groet / Best regards,

5.1.2,e

VAN MAARSCHALKERWAART HOLDING B.V.



E: 5.1.2,e

M: 5.1.2,e

T: +31 (0) 203 052 525

De Lairessestraat 90-II  
1071 PJ Amsterdam

----- Forwarded message -----

Van: 5.1.2,e <5.1.2,e @pactadvocaten.nl>

Date: do 25 mei 2023 om 17:24

Subject: FW: vergunning 5.1.2,e REV 9

To: 5.1.2,e <5.1.2,e >, 5.1.2,e  
<5.1.2,e >

Cc: 5.1.2,e <5.1.2,e @pactadvocaten.nl>

Dag heren,

Bijgaand treffen jullie de uitspraak in de zaak betreffende de kozijnen. De rechtbank heeft 5.1.2,e volledig afgeserveerd op grond van het feit dat 5.1.2,e als 5.1.2,e geen eigen belang had bij het aankaarten van (beweerdelijke gebreken aan) de ventilatie van jullie woning.

Voor wat betreft de zitting van 19 juni:

Tevens treffen jullie onderstaand mijn mail naar de 5.1.2,e aan. Zoals jullie weten zat er nog een fout in het BRIS rapport, omdat daaruit blijkt dat niet is getoetst aan hoofdstuk 2.2 van het Bouwbesluit 2012. Uit de rapportage die wij tot onze beschikking hebben blijkt dat ook als wel wordt getoetst op dit punt, het pand voldoet aan de betreffende eisen (WTB van tenminste 60 minuten).

Het is wel van belang dat de 5.1.2,e dit nog even oppakt voor de zitting, omdat als de Rechtbank het besluit op dit punt zou vernietigen, we extra tijd kwijt zouden zijn aan een 'herstelronde'.

Ik kreeg een out of office van hem tot 5 juni. Ik heb daarom mijn mail nog even naar de betreffende afdeling gestuurd. Ik houd in de gaten wat de reactie daarop is.

5.1.2,e

---

Van: 5.1.2,e

Verzonden: donderdag 25 mei 2023 17:11

Aan: 5.1.2,e @amsterdam.nl

Onderwerp: FW: vergunning 5.1.2,e REV 9

Urgentie: Hoog

Geachte 5.1.2,e

Naar ik aanneem zult u ook optreden namens het College in de bodemprocedure ten aanzien van de omgevingsvergunning, waarvoor op 19 juni de zitting is gepland.

Zoals ik destijds voor de behandeling van de VoVo heb aangegeven (zie mail hieronder) denk ik dat het BRIS rapport verbetering behoeft (omdat bij afdeling 2.2 is opgenomen dat die afdeling 'niet van toepassing' is, terwijl dit wel het geval is).

Dit zou als een motivatiegebrek kunnen worden gezien, waardoor het besluit alsnog zou kunnen sneuvelen c.q. er een bestuurlijke lus zou worden toegepast. Om die reden lijkt het mij zinnig dat vanuit de vakafdeling op dit punt alsnog een toets wordt gedaan. U zou dat nog kunnen overleggen bij de Rechtbank of ter zitting dat punt kunnen verduidelijken.

Mocht u hierover willen overleggen dan verneem ik het uiteraard graag. Zou u mij kunnen bevestigen dat er stappen worden ondernomen om dit voor elkaar te krijgen?

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

---

**Van:** 5.1.2,e <5.1.2,e @pactadvocaten.nl>

**Verzonden:** maandag 23 januari 2023 12:59

**Aan:** 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

**Onderwerp:** RE: vergunning 5.1.2,e REV 9

**Urgentie:** Hoog

Geachte 5.1.2,e

Het punt WBDBO dat hieronder wordt aangehaald klopt naar mijn mening.

Volgens mij is belangrijk dat ook de beslissing ten aanzien van de bezwaargrond WTB (constructieve weerstand tegen bezwijken bij brand, afdeling 2.2 Bouwbesluit 2012) onvoldoende gemotiveerd wordt weerlegd door de adviescommissie.

In het BRIS rapport (revisie 20 september 2022) is afdeling 2.2 aangegeven als 'niet van toepassing', dit is incorrect, door de hogere vloer van de zolderverdieping wordt het toetsingskader strenger. Er moet een WTB behaald worden van 60 minuten voor het gehele gebouw (niveau bestaande bouw), omdat door het bouwplan een woonvloer ontstaat boven 13 meter (zie artikel 2.14 Bouwbesluit 2012).

Het is echter uit de opgemaakte rapportage voldoende aannemelijk dat er, binnen het model dat in het Bouwbesluit 2012 wordt voorgeschreven, zonder extra voorzieningen een WTB van 60 minuten behaald kan worden in de huidige situatie.

Ik meen wel dat in het advies onvoldoende op dat punt wordt ingegaan (dat geldt dus niet alleen voor WBDBO maar ook voor WTB). Wellicht kan dat alsnog worden verbeterd in het besluit op bezwaar? Wellicht kunt u daarover ter zitting een standpunt innemen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

**PACT**  
ADVOCATEN

5.1.2,e

5.1.2,e

**TEL** +31 (0)20 723 1734  
**MOB** 5.1.2,e  
**ADRES** Jozef Israëlskade 46  
1072 SB Amsterdam  
**WEB** [pactadvocaten.nl](http://pactadvocaten.nl)



Pact advocaten LLP is een praktijkvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 61385646. Alle werkzaamheden worden door Pact advocaten LLP verricht krachtens een overeenkomst van opdracht waarop algemene voorwaarden van toepassing zijn. Deze algemene voorwaarden bevatten een beperking van de aansprakelijkheid. De algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op [www.pactadvocaten.nl/algemenevoorwaarden](http://www.pactadvocaten.nl/algemenevoorwaarden). Pact advocaten LLP is a limited liability partnership registered with the Chamber of Commerce in Amsterdam under number 61385646. All services are rendered by Pact advocaten under a service agreement which is subject to general terms. These general terms contain a limitation of liability. The general terms are available at [www.pactadvocaten.nl/generalconditions](http://www.pactadvocaten.nl/generalconditions).

---

**Van:** 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>  
**Verzonden:** maandag 23 januari 2023 11:09  
**Aan:** 5.1.2,e <5.1.2,e @pactadvocaten.nl>  
**Onderwerp:** FW: vergunning 5.1.2,e REV 9

Geachte 5.1.2,e

Bijgaand nog een antwoord op de vraag of de brandwerendheid 60 min. of 30 min. moet zijn.

Met vriendelijke groeten,

5.1.2,e

Gemachtigde burgemeester en wethouders van Amsterdam

Tel.nr. 5.1.2,e

---

**Van:** 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

**Verzonden:** maandag 23 januari 2023 10:29

**Aan:** 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

**Onderwerp:** RE: vergunning 5.1.2,e REV 9

Hoi 5.1.2,e

Hierbij antwoord op jou vraag.

De eis van een WBDBO van 60 min, is nieuwbouw. De bestaande situatie bestaat uit een beneden en bovenwoning.

Nu wordt de bovenwoning opgesplitst in 3 appartementen. Aangezien dat het bovenste appartement een brandcompartiment was, is er geen eis voor de tussenvloeren.

Dit in verband dat de vloeren in het brandcompartiment liggen.

Dit wil zeggen dat in de nieuwe situatie dient te voldoen aan het rechtens verkregen niveau en een minimale eis van een WBDBO van 30min volgens artikel 2.85 verbouw van het Bouwbesluit.

Dit dient te voldoen aan het rechtens verkregen niveau. Dit wil zeggen dat het niveau hetzelfde dient te zijn of beter.

Aangezien de tweede verdieping, derde verdieping en zoldervloer appartementen worden, zijn dit individuele brandcompartimenten en dienen de tussenvloeren en wanden minimaal 30 min te zijn.

Daarnaast is het trappenhuis een extra beschermde vluchtroute, deze dient dan ook een WBDBO te hebben van 30 min.

Mocht je nog vragen hebben dan kan je mij bereiken op het onderstaande telefoonnummer en e-mail.

Met vriendelijke groet,

5.1.2.e

Medewerker vergunningen

## Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Zuid

M 5.1.2.e

5.1.2.e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

[www.amsterdam.nl](http://www.amsterdam.nl)

Werkdagen: ma, di, wo en do

---

**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 20 januari 2023 14:33  
**Aan:** 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>  
**CC:** 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>  
**Onderwerp:** FW: vergunning 5.1.2.e REV 9

5.1.2.e

Ik neem aan dat de 30 min .brandvertraging tussen de verdiepingen op de 5.1.2.e zich baseert op het verbouw artikel uit hoofdstuk 2 BB 2012?

Groet,

5.1.2.e

---

**Van:** 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 20 januari 2023 11:44  
**Aan:** 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>; 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>  
**CC:** 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>  
**Onderwerp:** RE: vergunning 5.1.2.e REV 9

Hoi collega's,

REV 8 is beoordeeld aan het Bouwbesluit 2012 door mijn collega 5.1.2,e

REV 9 is niet beoordeeld.

5.1.2,e heeft een bouwkundig achtergrond en kan hierop een antwoord geven.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

Vergunningen Bouw

**Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Centrum**

M 5.1.2,e

5.1.2,e [@amsterdam.nl](mailto:amsterdam.nl)

Werkdagen: maandag t/m donderdag

Amstel 1, 1011 PN Amsterdam

Amsterdam.nl

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing:

[amsterdam.nl/proclaimer](http://amsterdam.nl/proclaimer)

P.S. Ga je verbouwen? Vertel het de bureen! [Kijk voor handige tips](#)

---

**Van:** 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

**Verzonden:** donderdag 19 januari 2023 16:02

**Aan:** 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

**Onderwerp:** RE: vergunning 5.1.2,e REV 9

Dag 5.1.2,e

Ik weet dat de brandvertraging acceptabel is bevonden in het meest recente BRIS-rapport (afdeling 2.10 dacht ik). Maar ik weet niet precies welke norm qua minuten daar is gehanteerd, wellicht kan 5.1.2,e je daar meer over vertellen?

Succes met de zitting maandag!

Groet,

5.1.2,e

---

**Van:** 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

**Verzonden:** donderdag 19 januari 2023 14:32

**Aan:** 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>; 5.1.2,e <5.1.2,e @amsterdam.nl>

**Onderwerp:** vergunning 5.1.2,e REV 9

5.1.2,e en 5.1.2,e

Nog even een vraag. De bovenste woning (> 13,5 meter boven de grond) die wordt gevormd in het bouwplan heeft een brandvertraging van 30 min. De eiseres die een VoVo heeft ingediend die a.s. maandag dient heeft het over 60 min. Wat is nu wat in dit geval? In het advies op bezwaar wordt er niet specifiek aandacht aan dit punt besteed.

Groet,

5.1.2,e

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: [www.amsterdam.nl/proclaimer](http://www.amsterdam.nl/proclaimer).