

**From:** "5.1.2,e" <5.1.2,e@duyts.nl>  
**Sent:** Mon, 6 Feb 2023 15:22:42 +0100  
**To:** "'de Betonhoeve B.V.'" <info@betonhoeve.nl>  
**Cc:** "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>; "'5.1.2,e" <5.1.2,e@envastgoedadvies.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@duyts.nl>; "5.1.2,e" <5.1.2,e@duyts.nl>  
**Subject:** Vondelstraat 60 -221611

Beste allen,

Hedenochtend hebben wij de wand- en kaswapening voor het funderingsherstel aan de Vondelstraat 60 volgens onze tekening 221611 -03A- gekeurd.

Wij hebben geen opmerkingen, de wand- en kaswapening is dus akkoord.

Wij adviseren voor het starten de dekking te controleren en indien nodig aan te passen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2,e

**Duyts Bouwconstructies BV**

1051 CH Amsterdam

Van Slingelandtstraat 28

T 020-6847475

F 020-6841335

E [5.1.2,e@duyts.nl](mailto:5.1.2,e@duyts.nl)

W [www.duyts.nl](http://www.duyts.nl)

Duyts Bouwconstructies BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33.228.370.